



Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

ZDP.T.2931/4/2019

Płock, dnia 13 września 2019 roku

Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2931/4/2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
**Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek od
km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: W dokumentacji przetargowej nie wskazano kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki na przedmiotowym zadaniu. Wnosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek na warstwę wiążącą/wyrównawczą AC11W oraz na warstwę ścieralną AC8S

Odpowiedź: Przyjęto kategorię ruchu KR2. Została ona wskazana w materiałach do ogłoszenia - opis techniczny pkt. 5.2 pdpkt a).

Pytanie 2: W dokumentacji brak tabeli robót podstawowych- prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje tabelą robót podstawowych. Zgodnie z SIWZ rozdział I pkt. 3.3 „Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonuje całościowej wyceny robót będących przedmiotem zamówienia w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową, STWiOR i dokonaną wizję w terenie”.

Pytanie 3: Prosimy o udostępnienie przekroi poprzecznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rysunkami przekroi poprzecznych.

Pytanie 4: Zgodnie z Opisem Technicznym, punkt 5.1, pdpkt. 2) przewidziano frezowanie korygujące istniejącą nawierzchnię, w Przedmiarze Robót brak jest pozycji zawierającej frezowanie. Prosimy o uszczegółowienie, czy frezowanie korekcyjne jest objęte w/w postępowaniem. Jeśli tak prosimy o podanie powierzchni oraz grubości frezowania.

Odpowiedź: Frezowanie korekcyjne objęte jest przedmiotowym zamówieniem i należy je wykonać zgodnie z opisem technicznym pkt 5.1 pdpkt. 2) w rejonie skrzyżowań oraz początku i końca przebudowywanego odcinka drogi.

Pytanie 5: Prosimy o zamieszczenie rysunków zawierających przekroje przepustów pod zjazdami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rysunkami przekrojów przepustów pod zjazdami. Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych na ławie fundamentowej żwirowej ze ściankami czołowymi zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D-06.02.01 oraz sztuką budowlaną.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
mgr inż. Marcin Błaszczyk

