

Płock, 26.09.2019 roku

CUW.DZP.262.24.2019

Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **„Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie (Etap I)”**.

Zamawiający - Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Na rysunkach mamy okna dachowe oddymiające klatkę schodową czy możemy przyjąć okno dachowe z napędem czy jakieś specjalne parametry są wymagane , gdyż w kosztorysie brak informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić trzy okna dachowe oddymiające klatki schodowe, okna powinny być wyposażone w napędy otwierające - bez instalacji zasilającej. Instalacja zasilająca będzie uwzględniona w dalszych pracach w branży elektrycznej.

Pytanie 2

W opisie mamy wykonanie więźby dachowej z drewna sosnowego, struganego impregnowanego w kosztorysie nie przy każdym elemencie występuje słowo strugane czy traktujemy całą więźbę z drewna struganego czy tylko wybrane elementy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne (murlaty, płatwie, słupy, krokwie, jętki) powinny być strugane i zabezpieczone środkiem grzybobójczym i środkiem p.poż. do klasy min. Bs-1. Podane wymiary drewna dotyczą elementów drewnianych po struganiu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje się zmiany treści SIWZ dołączając powyższe informacje do dokumentacji przetargowej.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin i miejsce składnia ofert nie ulegają zmianie.


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Jarosław Mioduński

