



Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

ZDP.T.2930/6-1/2019

Płock, dnia 28 października 2019 roku

Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2930/6/2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
Przebudowa-modernizacja dróg powiatowych nr: 2944W Radzanowo - Bodzanów, 2934W od drogi powiatowej nr 3059W - Daniszewo oraz 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową? Jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową.

Pytanie 2: Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przebudowywanych dróg.

Odpowiedź: Droga powiatowa nr 2934W: KR-1, droga powiatowa nr 2944W oraz 3059W: KR2.

Pytanie 3: Dotyczy wykonania warstwy wyrównawczej. Wg SST D-04.08.01 pkt 1.3 należy wykonać wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi w ilości 75 kg/m² natomiast wg załączonego kosztorysu ofertowego dla zadania I wyrównanie należy wykonać w ilości 100 kg/m². Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy wyrównawczej.

Odpowiedź: Dla drogi powiatowej nr 2944W należy wykonać wyrównanie w ilości 100 kg/m² – zgodnie z przedmiarem robót.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
mgr inż. Marcin Błaszczak
28.10.2019

Strona 1 z 1