



Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

ZDP.T.2930/9/2019

Płock, dnia 26 listopada 2019 roku

Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2930/9/2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: **Zapewnienie dozoru mienia i usługi parkingowej sprawowanej codziennie, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, na obiekcie położonym na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie z siedzibą w Chodkowie przy ul. Wyszogrodzkiej 15 oraz monitorowanie systemu alarmowego na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu w 2020 roku.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), informuję, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 1 – umowa ochrony nie jest umową ryzyka, a umową zlecenia/świadczenia usługi czyli umową należytej staranności. Ubezpieczyciel szacuje ryzyko i zawiera np. umowę ubezpieczenia. W związku z powyższym ponownie prosimy o podanie przewidzianych na rok 2020 ilości fałszywych alarmów i ilości konserwacji, które wykonawca winien wykonać. Nadmieniam, że usługa konserwacji wg nas nie jest jednoznaczna z usługą naprawy uszkodzonego systemu alarmowego.

Prosimy o podanie specyfikacji technicznej systemu, w tym:

- rodzaj centrali alarmowej;
- ilość i rodzaj czujników;
- ilość i rodzaj szyfratorów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć 1 fałszywe wzbudzenie systemu alarmowego w miesiącu, tj. 12 fałszywych wzbudzeń w ciągu roku.

Wykonawca dokona przeglądu instalacji alarmowej niezwłocznie po przejęciu obowiązków. W trakcie trwania umowy konserwacja systemu przeprowadzona jedynie w razie stwierdzenia jej nieprawidłowego działania – w celu wykrycia usterki, której naprawa zostanie rozliczona na podstawie odrębnego zlecenia. Do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć zatem wykonanie co najmniej 1 konserwacji systemu.

System alarmowy składa się z następujących elementów:

- Centrala Paradox EVO 192 – 1 szt.
- Klawiatura Paradox K641 – 1 szt.
- Czujnik ruchu Paradox PRO – 14 szt.
- Czujnik ruchu Paradox PMD 85 – 2 szt.

Z-CA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
mgr inż. Piotr Małecki