

R P. Poż

zasilić sprzed wyłącznika p.poż.		
	S314 B16 415	HDGSPH90/3*2,5 zasilanie centrali SSP
	S314 B16 415	HDGSPH90/3*2,5 zasilanie centrali oddymiania nr 1
	S314 B16 415	HDGSPH90/3*2,5 zasilanie centrali oddymiania nr 2
	S314 B16 415	HDGSPH90/3*2,5 zasilanie centrali oddymiania nr 3
	S314 B16 415	HDGSPH90/3*2,5 zasilanie centrali oddymiania nr 4
HDGSPH90	S314 B16 415	HDGSPH90/3*2,5 zasilanie ośw awaryjnego piętro poddasze

Inwestor:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „NAD JAREM” ul. Palacowa 2B, 09 - 470 Bodzanów	
Nazwa opracowania:	
PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA	
Adres Inwestycji:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „NAD JAREM” ul. Palacowa 2B, 09 - 470 Bodzanów	
Biuro projektowe:	
BIURO PROJEKTOWE TELECOM NORBERT GORZYŃSKI 09 - 400 Brwinio, ul. Jagodowa 20 email: biuro@optelecom.pl; tel.: 691 710 812	
Temat rysunku:	
SCHEMAT ROZDZIELNI P.POŻ.	
Branża:	
TELETECHNICZNA	
Opracował:	
Inż. Norbert Gorzyński	
Podpis:	
upr. TEGORU kts. S44 z 2002/2008 Inżynierska sala krs. II z 01/18/11 CNBOP dla systemów DSO nr 2/07/2008 CNBOP dla systemów SSP nr 1/11/2008 STP 029/2014 NIMCZ XLIX/005	
Projektował:	
mgr inż. Marcin Ziemiński	
upr. MAZ048/POCE/6	
Sprawdził:	
mgr inż. Józef Marecki	
upr. MAZIE478/02	
Nr arch.:	
20/02	
Stadium:	
PW	
Branża:	
TT	
Nr rys.:	
TT-13	
Format:	
3,5	
Skala:	
02.2020	