

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „System sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”.

Zamawiający - Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku informuje na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Prosimy o przesłanie brakującego schematu blokowego instalacji oświetlenia awaryjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

- schemat blokowy nie jest wymagany do realizacji zadania. Obwody oświetlenia awaryjnego i kierunkowego zasilić z Rozdzielni oświetleniowej na każdej kondygnacji i niezależnie.

Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie rodzaju i typu kabla do instalacji oświetlenia awaryjnego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

- kabel do opraw oświetleniowych awaryjnych:

zasilanie YDY 4 x 1,5 mm²

monitorowanie YDY 2 x 1,5 mm²

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuszcza natynkowe prowadzenie okablowania PH90 za pośrednictwem certyfikowanych uchwytych typ. UDF, UEF jeśli nie to prosimy o wskazanie innego rozwiązania prowadzenia kabli PH90

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

- tak, dopuszcza się prowadzenie kabli PH 90 natynkowo za pomocą certyfikowanych uchwytych.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje się zmiany treści SIWZ dołączając powyższe informacje do dokumentacji przetargowej.

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
/-/ mgr inż. Jarosław Mioduski