

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
Ul. Równoległa 4A, 00-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Urząd Gminy Ciechanów
Wpłynęło dnia... 7.07.2015
Nr. 697... zał...
Referent... W. Gabryś

Zakład w Ciechanowie
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13

Urząd Gminy Ciechanów
Ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

Wasz znak:
Nasz znak: CZTI/4310000520/261/2015

Ciechanów, 06.07.2015 r.

Dot.: warunków technicznych przebudowy sieci gazowej w ul. Wierzbowej i Wiejskiej w m. Kargoszyn, gm. Ciechanów

Szanowny Panie,

W odniesieniu do pisma z dnia 26.06.2015 r. w sprawie przebudowy dróg gminnych tj. ul. Wierzbowej i Wiejskiej w m. Kargoszyn, gm. Ciechanów informujemy, że z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji i kontroli istniejącej sieci gazowej nie możliwe jest pozostawienie istniejącej sieci gazowej pod projektowanym układem drogowym. W związku z powyższym wydane zostały warunki Techniczne Przebudowy Gazociągu nr CZTI/4310000520/56/WT/2015 z dnia 06.07.2015 r.

Dodatkowo prosimy o zastosowanie się do niżej wymienionych warunków:

- Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać odkrywki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia gazociągu.
- W przypadku obniżenia poziomu niwelety terenu bezpośrednio nad gazociągiem należy przebudować wypłycony odcinek sieci z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia min. 0,8 m.
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 50 cm ponad wierzchnią warstwę gazociągu.
- Zachować minimalną odległość 0,5 m sieci gazowej od krawężnika;
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej gazociągu tj. 0,5 m na stronę roboty ziemne należy wykonywać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

