

Nisko, dnia 7 maja 2014r.

Ogłoszenie

w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg zamieszczony pod nr ZO.I.341.1.2014 pn. Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku, w związku z zapytaniami.

Pytanie 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Odpowiedź:

Poz. 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający wskazał przykładowe oprawy, nie wskazał producenta. Istnieje możliwość zamontowania opraw o równoważnych parametrach nie gorszych niż zostały określone i musi być uznane przez Zamawiającego.

Pytanie 2.

Malowanie pasów tynków po zaprawieniu bruzd.

Odpowiedź:

Po wykonaniu zaprawienia bruzd nie wykonujemy malowania.

Pytanie 3 .

Wskazanie ilościowe wykonania pomiarów natężenia oświetlenia.

Odpowiedź:

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonać jak w przedmiarze robót. Przedmiar robót pozostaje bez zmian.

Kierownik ZOEAS i P w Nisku
mgr Alicja Krawiec