

Gmina Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Nisko, dnia 09.06.2016 r.

ZP.271.25.2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: **Wykonanie instalacji nawodnienia nawierzchni płyty boiska MKS „SOKÓŁ” Nisko** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Proszę o podanie dodatkowych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty przetargowej.

Pytanie 1

- charakterystyka istniejącej studni głębinowej: (głębokość studni, poziom lustra wody, dynamiczne lustro wody) pozwoli to określić długość rury tłocznej w studni, długość kabla zasilającego pompę, długość linki do zawieszenia pompy, głębokość umieszczenia pompy)

Odpowiedź:

głębokość studni 14.5m

poziom lustro wody od górnej krawędzi rury studziennej 1,5m

wysokość słupa wody 13m

głębokość zanurzenia pompy 11m

dynamiczne lustro wody 10m

Pytanie 2

- średnica rury studziennej, rodzaj głowicy studziennej

Odpowiedź:

średnica rury studziennej $\varnothing 38$

studnia głębinowa nie jest wyposażona w głowicę

Pytanie 3


- wyposażenie studni w obudowie (zawory wodomierz) złącze kablowe

Odpowiedź:

nie ma konieczności montażu wodomierza

złącze kablowe jest wskazane na projekcie zagospodarowania działki

Powet Motyła

Z up. BURMISTRZA

mgr Teresa Sulikowska
Zastępca Burmistrza