

ZP.271.38.2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ew. 531, 535 w msc. Raclawice** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa kwarcytowego, które spełnia wymagania normy PN – EN 13242, czy wymaga aby dostarczać tylko i wyłącznie kruszywo dolomitowe?

Odpowiedź:

Zamawiający, nie dopuszcza wbudowania kruszywa kwarcytowego. Zamawiający wymaga dostaw wyłącznie kruszywa dolomitowego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa o różnorodnym zabarwieniu, czy kruszywo ma posiadać barwę jednorodną, koloru jasno – szarego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa posiadające barwę jednorodną, koloru jasno-szarego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa II gatunku, które posiadają niejednorodne zabarwienie, czy dostarczone kruszywo ma być w I gatunku o barwie szarej, jasno – szarej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wbudowania kruszywa II gatunku. Kruszywo ma być w I gatunku, kolor j.w.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa stalowniczego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszywa stalowniczego.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie mieszanki technologicznej frakcji 0/31,5 mm spełniającej wymagania normy PN – EN 13242, czy dostarczone kruszywo ma posiadać ciągle uziarnienie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę mieszanek o uziarnieniu zgodnym z załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Obioru Robót.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza komponowanie mieszanki przez Wykonawcę, czy mieszanka musi być przygotowana w zakładzie produkcyjnym kruszywa, a produkcja musi podlegać Zakładowej Kontroli Produkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mieszanki przygotowane w zakładzie produkcyjnym kruszywa podlegającym stałej zakładowej kontroli produkcji.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa pochodzącego z rozbiórki torów kolejowych?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw z rozbiórki torów kolejowych.

Pytanie 8

Czy w cenie ryczałtowej oferty należy uwzględnić koszt wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - jeżeli tak proszę o stosowną korektę przedmiaru robót?

Odpowiedź:

Koszt wykonania geodezyjnej inwentaryzacji należy uwzględnić w przedmiarze robót w pozycji Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.


Z up. BURMISTRZA
mgr Teresa Sułkowska
Zastępca Burmistrza