

Gmina i Miasto Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko
ZP.271.40.2016

Nisko, dnia 01.08.2016 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie pn: **Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Cytuję treść pytania.

Specyfikacja zawiera mało dokumentów dotyczących opraw oświetleniowych proszę o odpowiedź na pytania:

Pytanie 1:

Dzięki standaryzacji rozłożenia światła w zależności od wysokości lamp i rozstawu między ramionami słupa. Czy przewidujecie zmianę mocy elektrycznej poprzez falownik regulacji natężenia świetlnego.

Zamawiający odpowiada:

NIE, nie przewiduje

Pytanie 2:

Proszę dodać jaką przyjęliście założenia świetlne, to znaczy ile lumenów na 1 wat ponieważ różne moce posiadamy w ofercie 100 lumenów na 1 W jak również 125 lumenów 1 W oraz wprowadzamy 140 lumenów 1 W.

Zamawiający odpowiada:

Minimum 115 lumenów z 1 W

Pytanie 3:

jaki obszar ma oświetlać i na jakiej wysokości będzie montowana lampa LED .

Zamawiający odpowiada:

Rozstawy słupów określono w dokumentacji projektowej.

Pytanie 4:

Oraz oprawa stylowa na ulice pod konserwatorem czy normalna nowoczesna.

Zamawiający odpowiada:

Projektowane ulice nie są pod nadzorem konserwatora zabytków

Pytanie 1:

W myśl wprowadzonej ustawy o efektywności energetycznej czy oprawy muszą mieć dopuszczenie EN 13201 oraz certyfikaty i inne badania .

Zamawiający odpowiada:

TAK, wymagane są

Z up. BURMISTRZA

mgr Teresa Sulewska
Zastępca Burmistrza