

Gmina Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Nisko, dnia 03.08.2016 r.

ZP.271.42.2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: **Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczcu, poprzez budowę Sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej – I część - Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Zarzeczcu z łącznikiem oraz przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:**

Pytanie 1

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność całego zamontowanego systemu podłogi sportowej z normą PN-EN 14904:2009.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum grubość 3,2 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009, jako równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej wykładziny sportowej gr. min. 3,2 mm, na konstrukcji podłogi opisanej w dokumentacji projektowej wraz z systemem wentylacji przestrzeni podpodłogowej. Warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej należy zastosować gr. min. 1mm.

BURMISTRZ



mgr Julian Ozimek