

Gmina i Miasto Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Nisko, dnia 13.04.2017 r.

ZP.271.12.2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zadaniu pn: **Wykonanie w 2017 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego**

Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa kwarcytowego, czy wymaga aby dostarczać tylko i wyłącznie kruszywo dolomitowe?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga dostaw kruszywa dolomitowego.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa o różnorodnym zabarwieniu, czy kruszywo ma posiadać barwę jednorodną?

Odpowiedź 2:

Kruszywo ma posiadać barwę jednorodną, koloru jasno-szarego.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa II gatunku tzw, mieszanka technologiczna, czy wymaga aby dostarczać kruszywo w I gatunku?

Odpowiedź 3:

Kruszywo ma być w I gatunku, kolor j.w.


Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone kruszywo posiadało uziarnienie ciągłe?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza dostawę mieszanek o uziarnieniu zgodnym z załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Obioru Robót.

Powyższe zmiany treści SIWZ, nie skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.



BURMISTRZ

mgr Julian Źimek