

ZP.271.16.2017

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczcu od studni F89 do przepompowni P6”** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1:

W przedmiarze w poz. 21 występują studnie Fi1200 mm z wbudowaną wkładką poliuretanową. W ST i opisie technicznym nie ma o tym mowy. Czy w związku z tym dopuszczane jest zastosowanie prefabrykowanych kinet betonowych bez wkładki poliuretanowej?

Odpowiedź do zapytania nr 1:

Należy zastosować prefabrykowane kinety betonowe z wbudowanymi wkładkami poliuretanowymi.

Zapytanie nr 2:

W projekcie występuje przewiert rurą stalową Fi356. Czy dopuszczano będzie zmiana na przewiert rurą PE o podobnej średnicy?

Odpowiedź do zapytania nr 2:

Dopuszczona będzie zmiana na przewiert rurą PE fi 355, SDR 11, po uzyskaniu zgody administratora drogi krajowej DK19.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 19.05.2017 r. do godz. 11:30.**


W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) pkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
*Wadium należy wnieść w terminie do dnia **19.05.2017** do godz. 11:30.*
- 2) pkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
*Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczcu od studni F89 do przepompowni P6. NIE OTWIERAĆ przed: **19.05.2017** godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).*
- 3) pkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
*Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: **12** (biuro obsługi klienta) do dnia **19.05.2017** do godz. 11:30.*

- 4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
*Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **19.05.2017** o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.*

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ

mgr  Ozimek