

Gmina i Miasto Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Nisko, dnia 10.05.2017 r.

ZP.271.16.2017

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zadaniu pn: **Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczcu od studni F89 do przepompowni P6** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie prób szczelności oraz powykonawczej inspekcji TV wykonanego odcinka kanalizacji przed końcowym odbiorem robót?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie prób szczelności oraz powykonawczej inspekcji TV zgodnie z poz. 29 i poz. 31 przedmiaru robót.

BURMISTRZ
mgr Julian Ozimek