

Gmina i Miasto Nisko  
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko  
Plac Wolności 14  
37-400 Nisko  
ZP.271.33.2017

Nisko, dnia 11.08.2017 r.

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: **Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w ramach projektu pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z pliku „Opis fotela audytoryjnego” (znajdującego się w Projekcie Technicznym Projekt wnętrz) zapisu: ... aby producenci/ dostawcy posiadali wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskiem ISO14001?

Ten zapis jest niezgodny z obowiązującą Ustawą PZP. Określiliście bowiem Państwo jakie certyfikaty ISO ma spełniać dostawca a przedmiotem Zamówienia nie jest wybór dostawcy/producenta z żądanym Certyfikatem ISO, tylko FOTELI audytoryjnych spełniający zapis Specyfikacji Technicznej. Żądane przez Państwa certyfikaty nie są wymagane Ustawą więc nie mogą być wymagane przez Zamawiającego . Ponad to wymaganie powyższych Certyfikatów wskazuje jednoznacznie na jednego producenta foteli co jest wbrew art.7 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.)

Mając na uwadze dobro Zamawiającego oraz efektywność gospodarowania środkami publicznymi, a także uniknięcia przedłużenia się postępowania ze względu na odwołanie do KIO wnosimy o wykreślenie tego wymagania.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z opisu fotela audytoryjnego pkt f i pkt g.

W załączeniu nowy opis.

### Pytanie 2

W związku z udziałem w przetargu, prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji oraz rysunków szczegółowych okien Ox oraz Ox1 (wykonanych jako drewniane dębowe). W całościowym zestawieniu stolarki brak rysunków poglądowych tych okien, natomiast do rzetelnego i solidnego ich wykonania w/w rysunki są niezbędne (jeżeli istnieje taka możliwość prosimy o zamieszczenie zdjęć tych okien: całościowo na elewacji oraz od wewnątrz budynku - okucia, klamki, szprosy, uszczelki, wykończenie).

*Projekt pod nazwą „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*

### **Odpowiedź:**

Podziały okien Ox należy wykonać zgodnie z rysunkami elewacji w pomieszczeniu 0.13 i 1.9 (podział na trzy kwatry pionowe i trzy poziome, dolne kwatry uchylno - rozwiernie, górne: środkowa uchylno - rozwierna, boczne stałe.

Okna Ox od strony elewacji północnej należy wykonać z podziałem w pionie dwie kwatry i w poziomie dwie kwatry na wysokości 2/3 okna, w 1/2 dolnej kwatry szpros w kolorze białym.

Wszystkie kwatry uchylno - rozwiernie.

Okno Ox1 Jedna kwatera z podziałem jak na elewacji wyposażona w siłownik sprzężony z instalacją p.poż, otwieranie boczne. Ramy należy wykonać z drewna dębowego klejonego skrzynkowe malowane na kolor biały, zestawy dwuszybowe, okucia obwiedniowe, uszczelki EPDM, wykończenie w kolorze białym, zawiasy białe, współczynnik przenikania ciepła 1,1 (W/m<sup>2</sup>K).

Wymiary okien zgodnie z dokumentacją projektową.

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 18.08.2017 r. do godz. 11:30.**

### **W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:**

1) pkt 9.2 otrzymuje brzmienie:

*Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.08.2017 do godz. 11:30*

2) pkt 11.7 otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: **Oferta na: „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” NIE OTWIERAĆ przed: 18.08.2017 godz. 12:00**” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).*

3) pkt 12.1 otrzymuje brzmienie:

*Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) **do dnia 18.08.2017 do godz. 11:30.***

4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **18.08.2017 o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.*

### **Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.**

**BURMISTRZ**  
**mgr Julian Ozimek**