

Gmina i Miasto Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Nisko, dnia 04.08.2017 r.

ZP.271.33.2017

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: **Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w ramach projektu pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W Załączniku SIWZ Zamawiający wyspecyfikował szczegółowo wszystkie możliwe parametry zamawianych urządzeń. Analiza rynku wskazuje, że dobór parametrów wymaganych przez Zamawiającego sprawia, że każdorazowo wymagania te spełnia wyłącznie jedno konkretne urządzenie na świecie. W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy o opisanie urządzeń w sposób funkcjonalny, a nie parametryczny, aby wymagania te mogły być spełnione przez wyroby więcej niż jednego producenta (zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp). Obecny kształt SIWZ wskazuje bowiem swoim stopniem uszczegółowienia na konkretne modele i typy urządzeń, a tym samym na konkretnego wykonawcę, który jako jedyny jest w stanie uzyskać zamówienie. W naszej ocenie wymogi postawione przez Zamawiającego, a wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w powyżej przytoczonym zakresie nie mają żadnego uzasadnienia w świetle celu jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia na tym etapie postępowania.

Zamawiający powinien zapewnić jak najszerszą konkurencję w postępowaniu, a nie ograniczać kręgu podmiotów zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia do jednego wytypowanego uprzednio wykonawcy. Różnorodność rozwiązań technicznych obecnych na rynku powoduje, że zamiast opowiadać się po stronie któregoś z nich Zamawiający winien brać pod uwagę jedynie oczekiwany przez siebie efekt w postaci takiego opisu przedmiotu zamówienia, który zapewni wybór wykonawcy zdolnego spełnić obiektywne potrzeby Zamawiającego, bez nadmiernego ograniczania kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Zamawiającemu nie wolno opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający musi określić przedmiot zamówienia w sposób obiektywny. W szczególności Zamawiający jest zobowiązany unikać stosowania wszelkich parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób lub konkretnego wykonawcę.

Projekt pod nazwą „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Opisanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców skutkuje ograniczeniem możliwości złożenia ważnej, konkurencyjnej oferty w Postępowaniu przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania i posiadających stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, finansowym oraz ekonomicznym do wykonania zamówienia, co narusza w szczególności art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Pzp oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czy Zamawiający dopuści urządzenia równoważne lub lepsze o następujących parametrach:

Ad. 1 Ruchoma głowa oświetleniowa nr 1 szt. 8

Oprawa oświetleniowa typu ruchoma z żarówką wyładowczą typu o jasności minimalnej 7950, temperaturze barwowej 8000K i CRI 75 (PHILIPS, OSRAM lub GE). Wyposażona w elektroniczny układ zapłonowy, system cichej wentylacji. Tarczę bezpośredniego dostępu do 14 kolorów + otwarcie, zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie minimalnym 1°-3,8° umożliwiający uzyskanie efektu skoncentrowanej wiązki światła, zdalnie ustawianą ostrość, tarczę 17 gobosów (+otwarte) stałych, filtr rozszczepiający "frost". Liniowy dimmer 0-100%. Zmotoryzowany shutter: efekt stroboskopu i pulsu, 8-krotny pryzmat obrotowy. Wbudowane i zaprogramowane makra. Urządzenie posiada możliwość obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 270°. Wymiary maksymalne 420x322x490mm i waga 20,5kg. Zasilanie gniazda powecon wejście / wyjście.

Przewód powercon w zestawie. Komplet z hakami do zawieszania na rurze fi 50mm, linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko.

Ad. 2 Ruchoma głowa oświetleniowa nr 2 szt. 8

Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa Wash wykonana w technologii LED RGBW, wyposażona w minimum 12 diod o mocy 10W np. OSRAM (markowe diody LED), jasność na poziomie 2 000 lumenów i żywotności min. 50 000 h (przy wydajność pow. 70%) Wyposażona w zdalnie sterowany zoom o min. zakresie 10°- 60°. System mieszania barw RGBW z płynną regulacją temperatury barwowej w zakresie min 10 000K-2500K. Urządzenie pozbawione efektu migotania - możliwość pracy m.in w studiach telewizyjnych. Elektroniczny płynny dimmer w zakresie 0-100%, 4 krzywe ściemniania, wbudowane 32 makra kolorów oraz wirtualna tarcza kolorów. Urządzenie posiada możliwość obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 270°. Zasilanie złącza POWERCON wejście / wyjście, maksymalny pobór mocy 155 W. Regulowana praca wentylatorów w zależności od warunków (temperatury) automatyczna i manualna. Obsługa za pomocą maksymalnie 14 kanałów DMX złącza wejście / wyjście XLR 3 i 5 pin, praca automatyczna (w tym sterowanie za pomocą dźwięku), 20 wbudowanych scen oraz 4 zaprogramowane show dostępne i programowane z wbudowanego panelu LCD. Wymiary maksymalne 290x190x360 mm. Waga maksymalna 8 kg. Komplet uchwytami typu OMEGA z hakami do zawieszania na rurze fi 50mm, linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko,

Ad. 3 Reflektor LED PAR 64 18x10W RGBW 12 szt.

Reflektor typu PAR z obudową w kolorze czarnym. Sterowany sygnałem DMX, wykonany w technologii LED RGBW wyposażony w minimum 19 modułów LED o mocy 10W każdy o żywotności nie mniejszej niż 50 000h. Zmechanizowanym zoom o zmiennym kącie świecenia od 10° do 60°. Elektroniczny dimmer (0-100%) i strobo. Sterowanie 19 kanałów DMX maksymalnie . Złącza XLR 5- pin. Wymiary maksymalne 287x187x384 mm i waga maksymalna 5,5kg. Zasilanie gniazda powercon wejście/wyjście. Uniwersalny uchwyt do zawieszenia lub stawiania na podłodze. Komplet z linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze fi 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko.

Ad. 4 reflektor prowadzący ze statywem 1 szt.

Reflektor prowadzący typu w obudowie wykonanej na bazie profili aluminiowych z optyką regulowana w zakresie minimalnym 7° -16°. Wyposażony w liniowy iris, focus, black-out, ramkę do montażu gobo, markową żarówkę wyładowczą 1500W (PHILIPS. OSRAM lub GE) typu FAST FIT, magazynek 5 filtrów barwnych, wtyczkę uniwersalną schuko. Komplet ze statywem regulowanym w zakresie od max. 129 cm do min. 209 cm, wyposażonym w specjalny amortyzator pneumatyczny zabezpieczający przed uszkodzeniem urządzenia w przypadku niekontrolowanej zmiany wysokości.

Ad. 5 reflektor teatralny w technologii LED 10 szt.

Reflektor teatralny fresnel wyposażony w pojedynczy, wymienny moduł LED RGBW o mocy minimalnej 120W. Optyka regulowana w zakresie maksimum 15° minimum 54°. Urządzenie wyposażone w zintegrowany zasilacz. Sterowane sygnałem DMX 512. Na obudowie umieszczony jest moduł komunikacyjny wyposażony w wyświetlacz LCD. Komplet z ramką na filtr, skrzydełkami czterolistnymi, linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze fi 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko.

Nawiązując do powyższego wyводу należy również zwrócić uwagę na ewentualne konsekwencje przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przy dotychczasowym wadliwym opisie przedmiotu zamówienia. Otóż w świetle dotychczasowych rozważań postępowanie podlegałoby unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy jako obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Natomiast w przypadku zawarcia umowy podlegałaby ona unieważnieniu na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy, zgodnie z którym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Zdecydowanie należy stwierdzić, że opisanie przedmiotu zamówienia z naruszeniem przepisu art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy stanowi czynność Zamawiającego mającą zasadniczy wpływ na wynik Postępowania, zwłaszcza jeżeli przedmiot został opisany przez wskazanie konkretnych produktów konkretnego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach równoważnych lub lepszych do wymienionych w zapytaniu i dokumentacji projektowej .

Pytanie 2:

W związku z wyceną tematu zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji elektronicznej edytowalnej.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie pozycji z przedmiaru robót na CZĘŚĆ DOBUDOWANĄ, dotyczącej izolacji cieplnej z użyciem płyt styropianowych:

- rozdział 6.8 , poz. 57 oraz 58 (której części budynku dotyczy ta izolacja),
- rozdział 8.1 , 8.2 oraz 8.3 (wymieniono dwie grubości płyt styropianowych, natomiast w PROJEKT ARCHITEKT-BUDOWL OPIS / 3.4 Izolacje / 3.4.1. Izolacja termiczna w ścianach - podano „styropian szary gr. 13, 15 oraz 18 cm);

oraz

wyjaśnienie z rozdz 6.11/ pozycja 81 - Dźwigar DZ-1 w **jednostce obmiarowej 3,0 m** - natomiast na rysunku K6 Konstrukcja dachu, użyta ilość tych dźwigarów wynosi 7 kompletów (zgodnie z propozycją obmiaru w pozycji 82 jako komplet).

Odpowiedź:

W rozdziale 6.8 poz.57 i 58 przedmiar robót nr N-17 058B jest ujęte docieplenie ścian styropianem szarym gr.15 cm zgodnie z dokumentacją projektową.

W przedmiarze robót nr N17-058 B rozdz.6,11 poz.81 jednostkę obmiaru należy zmienić na „kpl”. Ilość dźwigarów jest prawidłowa Natomiast w przedmiarze robót nr N-17-058A Poz.115 są ujęte 4 kpl. dźwigarów DZ-1 co daje łącznie 7 kpl.

Pytanie 4

- 1) okno O1B (profile szklane) - w jaki sposób należało by je wykonać i wycenić ? ,
- 2) okna w zestawieniu stolarki - (nieotwierane, uchylne , rozwierne, uchylno-rozwierne) - brak takiej informacji w zestawieniu i opisie,
- 3) drzwi D14 A i B - wykonać jako balkonowe na skrzydłach okiennych czy jako drzwi wejściowe ? ,
- 4) czy w drzwiach zewnętrznych szkło bezpieczne ma być wykonane obustronnie ?

Odpowiedź:

- Ad.1 wg. kompletnego systemu składającego się ze szkła profilowego (dyle szklane), aluminiowych profili ramowych, wkładek termicznych i uszczelniających, elementów dystansowych oraz silikonu.
- Ad.2 uchylno- rozwierne
- Ad.3 jako drzwi wejściowe z progiem
- Ad 4 Tak

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenia zestawienia stolarki okiennej : O18 oraz O 19 , zgodnie z pozycja w przedmiarze robót 6. Część dobudowana / Rozdział 7 / Podrozdz 7.11 / Pozycje 183 oraz 184.

Odpowiedź:

Przegrody oznaczone O18 i O19 należy wykonać w konstrukcji aluminiowej, profil ciepły wg. rysunków elewacji zachodniej rys.nr 15 - opis techniczny strona 28

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 16.08.2017 r. do godz. 11:30.**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1) pkt 9.2 otrzymuje brzmienie:

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.08.2017 do godz. 11:30

2) pkt 11.7 otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: **Oferta na: „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” NIE OTWIERAĆ przed: 16.08.2017 godz. 12:00”** oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).*

3) pkt 12.1 otrzymuje brzmienie:

*Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) **do dnia 16.08.2017 do godz. 11:30.***

4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **16.08.2017 o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.*

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

1)

BURMISTRZ
mgr Julian Ozimek