



Gmina Nisko  
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko  
Plac Wolności 14  
37-400 Nisko

Nisko, dnia 31.07.2017 r.

ZP.271.33.2017

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: **Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Nizańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w ramach projektu pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Proszę o podanie koloru specjalnego grzejnika tulejowego 200x435 w pomieszczeniu 2.1 (komunikacja). Brak opisu na projekcie.

### Odpowiedź:

**Grzejnik tulejowy 200x435 w pomieszczeniu 2.1 (komunikacja) powinien mieć strukturę delikatnie mieniającą się, kolor metalizowany RAL 9007.**

### Pytanie 2

- Czy kolor grzejników tulejowych GREY to ma być kolor z palety RAL?! Jeżeli tak to proszę o podanie numeru wg wzoru RAL xxxx

- Czy kolor grzejników tulejowych NATURA to ma być kolor z palety RAL?! Jeżeli tak to proszę o podanie numeru wg wzoru RAL xxxx

### Odpowiedź:

**Kolor Grey jest kolorem specjalnym o strukturze delikatnie mieniającej się, kolor metalizowany RAL 9007.**

**Kolor Anodic Natura jest kolorem specjalnym o strukturze delikatnie mieniającej się, kolor metalizowany o ton jaśniejszy niż RAL 9006.**

### Pytanie 3

- proszę o podanie kratki maskującej (typ, kolor, wzór itp.) grzejników kanałowych, brak opisu na projekcie

- proszę o podanie sposobu podłączenia grzejników tulejowych,

- czy grzejniki płytowe mają być koloru białego,

- czy baterie umywalkowe mają być standardowe?

### Odpowiedź:

**Kratka maskująca systemowa, duraluminium, poprzeczna, kolor: Naturalny.**

**Podłączenie grzejników tulejowych jak najmniej widoczne, preferuje się dolne.**



## Grzejniki płytowe w kolorze RAL 7044.

Baterie umywalkowe o podwyższonym standardzie.

- Wykończenie – chromonikiel
- Typ: Jednouchwytowy – uchwyt poziomy w kształcie walca, prostego sztyftu
- Montaż: Stojący
- Perlator kaskadowy
- Głowica ceramiczna wysokiej jakości z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
- Elastyczne wężyki ciśnieniowe
- Wysokość wylewki umożliwiająca wygodne korzystanie
- Nowoczesny i oryginalny wygląd

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), **dokonuje zmiany w przedmiarach robót.**  
**W załączeniu przedmiary robót z naniesionymi zmianami (obowiązujące).**

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert, do dnia 11.08.2017 r. do godz. 11:30.**

**W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:**

- 1) Punkt 9 ppkt 9.2 Wymagania dotyczące wadium, otrzymuje brzmienie:  
Wadium należy wnieść w terminie do dnia **11.08.2017** do godz. **11:30**
- 2) pkt 11.7 SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: **Oferta na: „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Nizańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” NIE OTWIERAĆ przed: 11.08.2017 godz. 12:00”** oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 3) pkt 12.1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) **do dnia 11.08.2017 do godz. 11:30.**
- 4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **11.08.2017 o godz. 12:00,** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ  
*mgr Julian Ozimek*