

ZP.271.46.2017

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego**

wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W związku z przetargiem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zwracam się z pytaniem odnośnie stolarki okiennej. W projekcie napisane jest, że mają to być profile PVC trzyszynowe, grubość profili 90 mm, kolor biały z nawiewami higrostrerowalne, współczynnik min. $U=0,89$ [W/(m²K)]. Czy można zastąpić to profilem grubości 83 mm, który uzyskuje te same parametry cieplne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grubości profilu do min. 83 mm, pod warunkiem zachowania parametrów cieplnych przegrody opisanych w dokumentacji projektowej.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) **dokонуje zmiany w projekcie umowy w § 3 ust. 2:**

było:

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą:

- brutto:zł,

(słownie:),

na którą składa się kwota netto w wysokości zł (słownie:) i należny podatek VAT w wysokości zł (słownie:).

jest:

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą:

- brutto:zł,

(słownie:),

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, do dnia 25.09.2017 r. do godz. 11:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) pkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia **25.09.2017 r.** do godz. **11:30**.
- 2) pkt 11.7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: **Oferta na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego” NIE OTWIERAĆ przed: 25.09.2017 godz. 12:00** oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 3) pkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) **do dnia 25.09.2017 r. do godz. 11:30**.
- 4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **25.09.2017 r. o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
mgr Jolanta Ozimek