



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

DO WYKONANIA OŚWIETLENIA:

- 6x słup stalowy ocynkowany stożkowy: wysokość 10m, gr. ścianki słupa 4mm, mocowanie głowicy Ø76; słup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym betonowym;
- 6x głowica regulowana dwuramienna ocynkowana: długość ramion 50cm; mocowanie Ø76;
- 12x naświetlacz metalohalogenowy asymetryczny 400W;
- 6x listwa LZ 5x16 z zabezpieczeniami;

inwestycja: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną przy Zespole Szkół w Zarzeczu		inwestor: Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko	
adres inwestycji: Zarzecze, dz. nr ewid. 2235/2, 2251		data: kwiecień 2017	skala: -
nazwa rysunku: Schemat ideowy oświetlenia boiska			nr rysunku: E2
projektant: mgr inż. Dawid Wór		uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	podpis:
sprawdził: mgr inż. Marek Watras		uprawnienia: PDK/0240/POOE/12	podpis: