

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: „**Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko**” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie rodzaju nawierzchni poliuretanowej:

W specyfikacji technicznej jest opisana nawierzchnia przepuszczalna typu 2S czyli EPDM 8mm + SBR 8 mm na podkładzie elastycznym ET 35 mm. Dodatkowo wymagany jest dokument IAAF na tę nawierzchnię. Nadmienię, że żadna tego typu nawierzchnia na świecie nie posiada certyfikatu IAAF. Dodam, że tego typu nawierzchnia nie jest odporna na bieganie w kolcach /dlatego nie posiada certyfikatu IAAF bo nie nadaje się na bieżnię/. Dlatego też zastosowanie jej na bieżni jest dość mało fortunne, ponieważ późniejszy użytkownik nie będzie mógł w pełni z niej korzystać /brak możliwości biegania w butach z kolcami/.

W dokumentacji projektowej jest opisana nawierzchnia nieprzepuszczalna typu pełny poliuretan 16mm na podkładzie elastycznym ET 35 mm. Tego typu nawierzchnia jest stosowana na profesjonalnych bieżniach. Dodam, że jest to jedna z najdroższych nawierzchni stosowanych na pełnowymiarowych bieżniach certyfikowanych.

Zatem proszę o określenie czy ma być nawierzchnia przepuszczalna czy nie.

1. Jeśli ma być nawierzchnia przepuszczalna to proszę o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu Natrysk 13 mm na podkładzie elastycznym ET 35mm. Nawierzchnia typu natrysk stosowana jest na bieżniach i posiada certyfikat IAAF.
2. Jeśli ma być nawierzchnia nieprzepuszczalna to proszę o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu Natrysk szpachlowany, nieprzepuszczalny 13 mm na podkładzie elastycznym ET 35mm. Nawierzchnia typu natrysk nieprzepuszczalny stosowana jest na bieżniach i posiada certyfikat IAAF.

Lub

3. Jeśli ma być nawierzchnia nieprzepuszczalna to proszę o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich, nieprzepuszczalny 13 mm na podkładzie elastycznym ET 35mm. Nawierzchnia typu Sandwich stosowana jest na bieżniach i posiada certyfikat IAAF.

### Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikował dokumentację projektową, która zawiera opis i przekrój nowej konstrukcji i nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej na podbudowie z betonu cementowego zbrojonego siatką o oczkach 15x15 z prętów Ø 6mm. Nawierzchnia powinna posiadać certyfikat IAAF. -Nawierzchnia ma być zgodna z zamienną dokumentacją projektową. Dokumentacja zamienna w załączeniu.

### Pytanie 2

Udostępniona dokumentacja podaje sprzeczne podaje opisy nawierzchni pu. Projekt podaje:

Powyższy opis odpowiada nawierzchni pu typu SANDWICH.

Informujemy, że nawierzchnia pu typu SANDWICH to nawierzchnia odpowiednia na bieżnię (certyfikat IAAF) lecz jest to system nieprzepuszczalny dla wody dlatego tego typu nawierzchnie instaluje się tylko na podbudowie nieprzepuszczalnej dla wody tj. asfaltobeton lub beton a nie na podbudowie wg projektu tj. z kruszyw z warstwą stabilizującą typu ET.

Jedyna nawierzchnia pu odpowiednią na bieżnię (z certyfikatem IAAF) przepuszczalną dla wody instalowaną na warstwie na warstwie stabilizującej typu ET jest nawierzchnia typu NATRYSK. Specyfikacja techniczna podaje:

Ww. opis dotyczy nawierzchni pu typu EPDM 2S – jest to system stosowany jedynie na boiskach – nie nadaje się na bieżnię ze względu na stosunkowo gładką strukturę wierzchniej warstwy – ten typ nawierzchni nie jest certyfikowany przez IAAF.

Przedmiar robót opisuje również ww. typ nawierzchni.

Podsumowując stwierdzamy, że:

- opis projektu jest wadliwy ponieważ podaje niewłaściwe rozwiązanie – warstwa typu ET + nawierzchnia pu typu SANDWICH.
- specyfikacja techniczna i przedmiar robót podają niewłaściwą nawierzchnię pu dla bieżni.

Niezbędne jest skorygowanie wszystkich ww. dokumentów o wybór właściwego rozwiązania technologicznego dla nawierzchni pu i podbudowy bieżni i rozbiegu.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę nawierzchni pu na typu NATRYSK o grubości wg posiadanego certyfikatu IAAF (IAAF wymaga  $\geq 13$  mm) na zaprojektowanej podbudowie z warstwą typu ET lub pozostanie przy nawierzchni pu typu SANDWICH lecz o grubości wg posiadanego certyfikatu IAAF (IAAF wymaga  $\geq 13$  mm) pod warunkiem zmiany podbudowy na asfaltobetonową lub betonową.

**Odpowiedź:**

Wg odpowiedzi na pytanie 1

**Pytanie 3**

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza tylko granulat EPDM barwiony w masie. Nie dopuszcza zastosowania barwionych granulatów z recyklingu.

**Pytanie 4**

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

**Odpowiedź:**

Zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgodnie z § 9 umowy.

**Pytanie 5**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż udostępnił całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu umowy.

### **Pytanie 6**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający posiada niezbędne dokumenty (pozwolenie na budowę, zgłoszenie wykonania robót) do realizacji przedmiotu umowy.

### **Pytanie 7**

STWIOR (SST-05) podaje w pkt. 5.2.2.2. Pielęgnacja trawników, w którym opisany jest sposób jej wykonywania. Proszę o potwierdzenie, że pielęgnacja trawników nie wchodzi w zakres obowiązków/robót wykonawcy.

### **Odpowiedź:**

Pielęgnacja nawierzchni trawiastej będąca w zakresie Wykonawcy to:

- 1) Obfite zraszanie w okresie kiełkowania;
- 2) Nawożenie trawnika po 3 – 4 tygodniach po zasiewie;
- 3) Wykonanie pierwszego koszenia w 25 - 30 dni po wysiewie trawy.

### **Pytanie 8**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie skąd pochodzi różnica w obmiarze:

Warstwa ET gr 35 mm – 1 444, 44 m<sup>2</sup>, warstwa SBR gr 8 mm – 1 444,44 m<sup>2</sup>, natomiast warstwa EPDM gr 8 mm wynosi 1509,80 m<sup>2</sup> ?

### **Odpowiedź:**

Różnica wynika z tego, iż warstwa użytkowa EPDM gr. 13 mm jest poszerzona na obrzeża, natomiast podbudowa i podkład mieszczą się w obrzeżach.

Nawierzchnia sportowa dotyczy bieżni i rozbiegu do skoku w dal.

### **Pytanie 9**

Proszę o wyjaśnienie, który opis ławki, kosza na śmieci i tablicy informacyjnej jest poprawny: z przedmiaru, czy opisu technicznego?

### **Odpowiedź:**

Obydwa opisy są poprawne, wzajemnie się uzupełniają.

### **Pytanie 10**

Czy wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 151,570 m<sup>2</sup> wchodzi w zakres zamówienia ?

### **Odpowiedź:**

Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem

### **Pytanie 11**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej proszę o podanie powierzchni boiska piłkarskiego do wykonania.

### **Odpowiedź:**

Boisko oznaczone nr 5 na planie zagospodarowania o nawierzchni typu tartan nie wchodzi w zakres przedmiaru zamówienia. Natomiast boisko o nawierzchni trawiastej wchodzi w zakres zadania.

### **Pytanie 12**

Proszę o potwierdzenie czy pielęgnację boiska należy wykonywać przez rok.

### **Odpowiedź:**

Wg odpowiedzi na pytanie nr 7

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 16.11.2017 r. do godz. 11:30.**

### **W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:**

- 1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:  
*Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.11.2017 r. do godz. 11:30.*
- 2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:  
*Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko” NIE OTWIERAĆ przed: 16.11.2017 godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).*
- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:  
*Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) do dnia 16.11.2017 do godz. 11:30.*
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:  
*Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.11.2017 r. do godz. 12:00., w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.*

**Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.**

**Z up. BURMISTRZA  
mgr Teresa Sulkowska  
Zastępcą Burmistrza**