

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: „**Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko**” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zamawiający w udzielonych wyjaśnieniach podaje opis nawierzchni niezgodnie z technologią. Podany opis nawierzchni pu – SBR 8 mm + EPDM 8 mm wskazuje na nawierzchnię pu typu EPDM 2S, która nie jest nawierzchnią lekkoatletyczną lecz na boiska wielofunkcyjne.

Nie stosuje się szpachli pu w systemie nawierzchni pu typu EPDM 2S – to niezgodne z technologią – to nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Informuję, że występują jedynie następujące nawierzchnie pu lekkoatletyczne:

1. typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm – nawierzchnia lekkoatletyczna i wielofunkcyjna, przepuszczalna dla wody, posiadająca certyfikat IAAF:
 - dolna warstwa w formie maty o gr. ok. 11 mm: mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu.
 - górna warstwa w formie natrysku o gr. ok. 2 mm: mieszanina systemu pu i granulatu EPDM.
2. typu SANDWICH: o gr. ok. 13 mm – nawierzchnia lekkoatletyczna, nieprzepuszczalna dla wody, posiadająca certyfikat IAAF:
 - dolna warstwa w formie maty o gr. ok. 10 mm: mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu.
 - warstwa zamykająca - szpachla pu.
 - górna warstwa o gr. ok. 3 mm: wylewka systemu pu i posypka granulatu EPDM.
3. typu PEŁEN SYSTEM o gr. ok. 13 mm – nawierzchnia lekkoatletyczna, nieprzepuszczalna dla wody, posiadająca certyfikat IAAF:
 - nawierzchnia wylewana z 3 warstw, gdzie każda to wylewka systemu pu i posypka granulatu EPDM.

Informuję, że występują jeszcze nawierzchnie pu typu EPDM i EPDM 2S ale są to nawierzchnie tylko na boiska wielofunkcyjne a nie na bieżnie lekkoatletyczne (nie podlegają certyfikacji IAAF). Konieczne jest uporządkowanie wytycznych dla zamawianej nawierzchni pu na zgodne z technologią.

W związku z powyższym wnosimy o określenie technologii nawierzchni pu zgodnie z technologią i wybranie który rodzaj nawierzchni pu lekkoatletycznej z podanych powyżej jest zamawiany. Jednocześnie proszę o wydłużenie terminu składania ofert w celu umożliwienia wszystkim potencjalnym wykonawcom zapoznanie się materiałem przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku zamieszcza zamienną dokumentację tj. przedmiar, przekrój SST, opis techniczny. - Dokumentacja zamienna w załączeniu.

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 24.11.2017 r. do godz. 11:30.**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24.11.2017 r. do godz. 11:30.
- 2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko” NIE OTWIERAĆ przed: 24.11.2017 godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) do dnia 24.11.2017 do godz. 11:30.
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.11.2017 r. do godz. 12:00., w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
mgr Julian Ozimek