

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: „**Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko**” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o opisanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe, ponieważ pozycje w przedmiarze (24 i 25) nie zgadzają się z przekrojem nawierzchni na rys. A2.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku zamieszcza zweryfikowany przedmiar robót. Dokumentacja zamienna w załączeniu.

Pytanie 2

Proszę o jednoznaczne określenie nawierzchni poliuretanowej, jaka ma być ułożona. Zamieszczono wyjaśnienia, w których mowa jest o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej typu sandwich gr 16 mm, na zmienionym przekroju o warstwie SBR 1-4 mm gr 8 mm + EPDM 1-3 mm gr 8 mm. Taki układ warstw sugeruje nawierzchnie pierwotnie zaprojektowana typu 2S, która występuje tylko w wersji przepuszczalnej dla wody. Nawierzchnia typu sandwich nieprzepuszczalna dla wody jest układana według następujących warstw:

Warstwa impregnująca
warstwa nośna z granulatu SBR
Warstwa zamykająca –szpachla
Warstwa finalna z granulatu EPDM

Łączna grubość nawierzchni tego typu to 12-20 mm
Proszę o jednoznaczne określenie wymaganej nawierzchni.

Odpowiedź:

Nawierzchnię typu sandwich nieprzepuszczalną dla wody należy wykonać wg poniższego przekroju:

Warstwa impregnująca beton
warstwa nośna z granulatu SBR 8mm
Warstwa zamykająca –szpachla
Warstwa finalna z granulatu EPDM 8mm

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 17.11.2017 r. do godz. 11:30.**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.11.2017 r. do godz. 11:30.
- 2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko” NIE OTWIERAĆ przed: 17.11.2017 godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) do dnia 17.11.2017 do godz. 11:30.
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.11.2017 r. do godz. 12:00., w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
mgr Julian Ozimek