



OZNACZENIA:

- 1.0 ZŁĄCZKA RUROWA D63/DN50
- 1. KOŃCÓWKA MOSIĘŻNA 5D, 3D
- 2. WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY Ws 16-Q₃=16m³/h DN40, Q_{max}=20m³/h
- 3. Zawór odcinający grzybkowy DN50
- 4.ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY DN50
(ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody PN-B-01706/Az1)
- 10. KOŃCÓWKA MOSIĘŻNA 5D, 3D
- 20. WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JEDNOSTRUMIENIOWY Js-4m³/h, DN20
Q₃=4m³/h, Q_{max}=5m³/h
- 30. Zawór odcinający grzybkowy DN40
- 40.ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY DN40
(ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody PN-B-01706/Az1)

Objekt: Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Racławicach			
Inwestor:	Gmina i Miasto Nisko	Adres budowy:	
	Plac Wolności 14 37-400 Nisko	Racławice, dz. nr ewid. 460	
Nazwa rysunku: ZABUDOWA ZESTAWÓW WODOMIERZOWYCH			
Autorzy opracowania	Stanowisko:	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
Branża: Instalacyjna	Projektant:	mgr inż. Mariola Mucha upr. nr 114/Tsp/08 w spec. Instalacyjnej w zakresie obiekt. budowl. i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i klimatycznych oraz urządzeń	
	Asystent projektanta:	mgr inż. Anna Pająk	
	Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Holody upr. nr PKD00064/PO08/08 w spec. Instalacyjnej w zakresie obiekt. budowl. i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i klimatycznych oraz urządzeń	
Data: 07.2017		Nzyswanie: 3	