



OZNACZENIA:

- ⌋ - gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20;
- ⌋⌋ - gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 16A/250V, IP20;
- ⌋⌋ - gniazdo wtyczkowe p/t z kłapką bryzgoszczelną, 16A/250V, IP44;

- UWAGI:
- Instalacje gniazd wykonać przewodami typu YDYpżo3x2,5mm² układanymi p/t i n/k pnał sufitem podwieszanym.
 - W pom. biurowych gniazda montować na wys. 0,4m od podłogi, w pozostałych pomieszczeniach socjalnych gniazda wtyczkowe instalować na wysokości ok. 1m od podłogi.
 - W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci instalować osprzęt bryzgoszczelny IP44.
 - Układ pracy TN-S.
 - Prace instalacyjne – monterskie skoordynować z pracami innych branży.

Inwestycja: Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Racławicach		Inwestor: Gmina i Miasto Nisko Plac Wolność 14 37-400 Nisko	
adres inwestycji: Racławice, dz. nr ewid. 460	data: lipiec 2017	skala: 1:100	
nazwa rysunku: Instalacja gniazd wtyczkowych – poddasze		nr rysunku: E6	
projektant: mgr inż. Dawid Wóć	uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	podpis:	
sprawdził: mgr inż. Marek Wątras	uprawnienia: PDK/0240/POOE/12	podpis:	