

Gmina Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Nisko, dnia 14.05.2018 r.

ZP.271.20.2018

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: **Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy kruszywo przeznaczone do wbudowania ma posiadać uziarnienie ciągłe?

Odpowiedź:

Kruszywo przeznaczone do wbudowania ma spełniać wymagania określone w STWiOR.

Pytanie 2

Czy kruszywo przeznaczone do wbudowania ma być w I gatunku?

Odpowiedź:


Kruszywo ma być w I gatunku. Kruszywo ma posiadać barwę jednorodną, koloru jasno-szarego.

Pytanie 3

Co Wykonawca ma zrobić z nadmiarem ziemi pochodzącej z profilowania, czy należy ją zagospodarować w miejscu wykonywania robót, czy obowiązkiem Wykonawcy będzie wywiezienie nadmiaru ziemi?

Odpowiedź:

Ziemię pochodzącą z profilowania należy zagospodarować w miejscu wykonywania robót jako obsypanie poboczy i pozostałego terenu w granicach pasa drogowego.

Z up. BURMISTRZA

mgr Teresa Sutkowska
Zastępca Burmistrza