

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **Remont drogi gminnej ul. Plac Polskiego Sierpnia w Nisku – odcinek I i remont drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Zarzecze** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Jaka jest kategoria ruchu dla remontowanej drogi?

Odpowiedź:

Kategoria ruchu KR1.

Pytanie 2

W związku z ryczałtową formą wynagrodzenia i zapisem w SIWZ: *„Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji”* **Proszę o potwierdzenie, że całkowity zakres robót bitumicznych obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej (skropienie, warstwa wiążąca i ścieralna) na odcinku drogi o długości 995 m i szerokości 3,5 m tj. na powierzchni 3 482,50 m². oraz na zjazdach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu.** Według przedmiaru łączna powierzchnia projektowanej do wykonania nawierzchni bitumicznej wynosi 19 763,80 m². Prosimy także o potwierdzenie, że całkowita długość poboczy do wykonania wynosi 995m x2 strony (z pominięciem długości zjazdów o nawierzchni bitumicznej).

Odpowiedź:

Całkowity zakres robót obejmuje wykonanie trzech odcinków drogi o łącznej długości 995m i szerokości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 3,50m + zjazdy.

Do wykonania, zgodnie z załączonym projektem, są obustronne pobocza na całej długości drogi 995m.

Pytanie 3

Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz projekt organizacji ruchu na czas robót ?

Odpowiedź:

Wykonawca ma wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

W załączeniu zmienione (obowiązujące) przedmiary robót (stanowią materiał pomocniczy, podstawą jest projekt).

Pytanie 4

Na trasie drogi znajdują się wiata przystankowa, znak drogowy, płyty betonowe na skrzyżowaniu. W przedmiarach brak jest pozycji ich demontażu i przestawienia. Proszę o informację czy wykonawcy ma sobie ująć w wycenie rozbiórkę i przestawienie wiaty przystankowej oraz znaku drogowego oraz demontaż płyt betonowych?

Odpowiedź:

W załączeniu skorygowany przedmiar robót uwzględniający demontaż i utylizację istniejącego utwardzenia i powstałego gruzu, demontaż i ponowne ustawienie wiaty przystankowej i znaku drogowego oraz utwardzenie powierzchni pod wiatą z kostki brukowej betonowej.

Pytanie 5

Na mapie sytuacyjnej występują sieci podziemne na trasie drogi, tj.: gaz, woda, kanalizacja, teletechnika. Proszę o wyjaśnienie czy istniejące sieci są zabezpieczone i czy wymagają one dodatkowego zabezpieczenia, które to nie jest ujęte w projekcie oraz przedmiarach.

Odpowiedź:

Gmina Nisko wykonuje remont przedmiotowej drogi, w związku z czym nie ma obowiązku wykonywać zabezpieczania istniejących sieci. Przewidziana została regulacja wysokościowa istniejących studzienek.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 03.09.2018 r. do godz. 11:30** oraz dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia **03.09.2018** do godz. **11:30**
- 2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Remont drogi gminnej ul. Plac Polskiego Sierpnia w Nisku – odcinek I i remont drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Zarzecze (z dopiskiem nazwy Części) NIE OTWIERAĆ przed: **03.09.2018 r. godz. 12:00**” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) **do dnia 03.09.2018 do godz. 11:30.**
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **03.09.2018 o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
mgr Julian Ozimek