

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169.**

Pytanie 1:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169.

Czy dopuszczacie Państwo wykonanie w/w zakresu metodą przewiertu sterowanego? Chcielibyśmy wykonać to z rur PE-100 fi225x13,4 mm SDR 17 PN10

Jako przyszły użytkownik nie widzimy w tym żadnego problemu (nawet jest to rozwiązanie lepsze). W związku z powyższym wnosimy również o likwidację rury ochronnej pod drogą (nie ma takiego wymogu). Dla Was jako Inwestora byłoby to rozwiązanie dużo tańsze (nie ma co wyrzucać pieniędzy w „błoto”).

Odpowiedź:

Inwestor nie wyraża zgody na wykonanie w/w zakresu metodą przewiertu sterowanego za pomocą rur PE-100 fi225x13,4 mm SDR 17 PN10.

Nie wyrażamy zgody na likwidację rury ochronnej pod drogą.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), **dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, do dnia 19.11.2018 r. do godz. 11:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia **19.11.2018** do godz. **11:30**
- 2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: **Oferta na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169” NIE OTWIERAĆ przed: 19.11.2018 godz. 12:00”** oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) **do dnia 19.11.2018 do godz. 11:30.**
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **19.11.2018 o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

**Z up. BURMISTRZA
mgr Teresa Sułkowska
Zastępca Burmistrza**