

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi**, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Czy realizowany inwestycja mają przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, tunele, przejazdy, drogi place, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych i sprawdzenia PN-EN 12464-1 wywołujące bezpośredniego oślnienie w opisanym zamówieniu.

#### Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa dla zadania budowy oświetlenia na ul. Jaworowej została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiada niezbędne uzgodnienia. Zamawiający udostępnił niezbędne obliczenia i parametry, które umożliwiają Wykonawcom przygotowanie rzetelnej wyceny.

### Pytanie 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm produktów do opisy które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. W opisach obowiązujące oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo i swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. nowych norm: PN-EN 13201-2 2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji zniósła od 1 stycznia 2013 roku obligatoryjność stosowania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wymienionej ustawy, stosowanie Norm jest całkowicie dobrowolne i zależne od decyzji inwestora/projektanta.

W dniu 23 marca 2016 roku opublikowano Część 2 Normy PN-EN 13201-2:2016-03 „Wymagania eksploatacyjne” w wersji angielskiej, która zastąpiła PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: „Wymagania oświetleniowe”. Wymagane poziomy parametrów oświetleniowych dla poszczególnych dobranych klas oświetleniowych w obu wymienionych wersjach Norm są identyczne. Decyzją inwestora/projektanta w STT przywołano poszczególne części Normy PN-EN 13201:2007 co jest tożsame z cytowaną powyżej Ustawą oraz wykładnią Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), zgodnie z którą w procedurze normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z zakazem stosowania normy wycofanej. Zbiór norm wycofanych nie jest zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane. W związku z powyższym Zamawiający ma niezbywalne prawo wybrać Normy, według których wykonywana jest dokumentacja projektowa.

### Pytanie 3

Czy wybrani wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikające z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności

przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów własności intelektualnej do proponowanych produktów. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymogi określone w dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 4**

Czy opisane oprawy oświetleniowych deklaruje zgodnością z następującymi normami z zakresie bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

**Odpowiedź:**

Proponowane w dokumentacji projektowej oprawy posiadają wszystkie wymagane normami dokumenty oraz są wykonane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zastosowane przez niego oprawy spełniają wymogi określone w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności - zgodnie z art.29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ (Tom III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia) - leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 5**

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań niedopuszczalne jest podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej kalkulacji. Dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii nisko emisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.

**Odpowiedź:**

W dokumentacji projektowej zostały opisane i wyspecyfikowane minimalne parametry opraw oświetleniowych. Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i przejrzystych określeń, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz obowiązujących standardów. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zastosowany przez niego sprzęt spełnia wymogi określone w dokumentacji.

**Pytanie 6**

Proszę o udostępnienie aktualnych uzgodnionych projektów przebudowy sieci elektroenergetycznych z uwzględnieniem nowym sieci.

**Odpowiedź:**

Występujące kolizje z siecią średniego i niskiego napięcia zostały wykonane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Stalowa Wola.

**Pytanie 7**

Proszę o udostępnienie aktualnych warunków przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych.

**Odpowiedź:**

Do zaktualizowanej dokumentacji projektowej zostały załączone warunki przyłączenia do istniejącej sieci oświetleniowej na ul. Jaworowej .

**Pytanie 8**

Projekt branży elektrycznej obejmuje swoim zakresem ułożenie 91m rur A160PS oraz SRS 160 (kable SN) – brak odpowiednich pozycji w przedmiarach robót. Prosimy a poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zadanie nie obejmuje przebudowy instalacji średniego napięcia kablowego.

**Pytanie 9**

Projekt branży elektrycznej obejmuje swoim zakresem przebudowę linii napowietrznej SN – brak odpowiednich pozycji w przedmiarach robót. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zadanie nie obejmuje przebudowy instalacji średniego napięcia napowietrznego.

**Pytanie 10**

W zestawienie materiałów projektu br. elektrycznej występują 3 szt. sł. ośw. S-100P natomiast w przedmiarze robót występują 4 szt. sł. S-90SRw. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem zostały zaktualizowane.

**Dodatkowo:****Zamawiający załącza:**

- Opis Parametrów Opraw ul. Jaworowa
- Projekt branża elektryczna Warunki PGE Dystrybucja ul. Jaworowa

**Zamawiający zamieszcza dokumenty, które uległy zmianie na następujące:**

- Projekt branża elektryczna ul. Jaworowa
- SST OŚWIETLENIE NISKO UL.JAWOROWA
- Zad.1 - Przedmiar – oświetlenie

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 11.09.2019 r. do godz. 11:30:**

**W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:**

- 1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:  
Wadium należy wnieść w terminie do dnia **11.09.2019 r. do godz. 11:30.**
- 2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:  
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi” NIE OTWIERAĆ przed: **11.09.2019 r. godz. 12:00**” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:  
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia **11.09.2019 r. do godz. 11:30.**
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **11.09.2019 r. o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

**Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Z up. BURMISTRZA  
mgr Zbigniew Kotuła  
Zastępca Burmistrza**