

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz drogi poprzecznej w Nisku** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy na odcinku DBE ul. Konwaliowej należy wykonać regulację pionową studzienek i zasuw. Przedmiar robót jest w tym zakresie niekompletny, ponieważ zawiera poz. nr 3, SST 03.00.00 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I ZASUW, jednak brak w przedmiarze podpozycji z opisem robót, ilościami i j.m.

Odpowiedź

Na odcinku DBE ul. Konwaliowej nie ma istniejącego uzbrojenia terenu. Pozycja 3 o wartości 0.00 zł znalazła się w przedmiarze omyłkowo (na zapas) i nie wpływa na jego wartość.

Pytanie 2

Prosimy o korektę ilości w poz. 4.5.3 przedmiaru robót odcinka ABC ul. Konwaliowej. W przedmiarze nie zostały ujęte roboty związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 1,50 MPa na powierzchni ciągu pieszo-rowerowego.

Odpowiedź:

Ilość robót w poz. 4.5.3. przedmiaru robót odcinka ABC ul. Konwaliowej powinna wynosić 850 m2.

Zamawiający zamieszcza zmieniony przedmiar robót w branży drogowej dla odcinka ABC

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 27.02.2020 r. do godz. 11:30:**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 11:30.
- 2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz drogi poprzecznej w Nisku” NIE OTWIERAĆ przed: 27.02.2020 r. godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) do dnia 27.02.2020 r. do godz. 11:30.
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.02.2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Z up. BURMISTRZA
mgr Zbigniew Kotuła
Zastępca Burmistrza**