

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczcu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczcu**, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej (opis techniczny a przedmiary) zwracam się z prośbą o wyjaśnienia.

Skoro cenę oferty należy obliczyć zgodnie z zapisami SIWZ w pkt. 13.2 „Cenę oferty należy podać w formie ryczału. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:

§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§2. Jeżeli jednak skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, o których mowa wust.1.”

Prosimy o wyjaśnienie i podanie prawidłowych ilości i grubości warstw następujących pozycji w przedmiarach:

- 1) ul. Bukowina – pozycja nr 9 „Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm – szerokość obustronnych poboczy 0,75m F = 370,00 m *2*0,75m = 555,00 m² – w opisie technicznym grubość tej warstwy to 20 cm
- 2) Zarzecze – pozycja 5.1 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10cm m² 402,00 -w opisie technicznym grubość 25 cm ponadto ilość jest błędna nie odpowiada dł. 145mx0,75x2 – prosimy o prawidłowe ilości.

Odpowiedź:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowina w Zarzeczcu

W Przedmiarze robót w pozycji nr 9 widnieje błędny zapis: „Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm – szerokość obustronnych poboczy 0,75m F = 370,00 m *2*0,75m = 555,00 m²”

Powinno być: „Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm – szerokość obustronnych poboczy 0,75m F = 370,00 m *2*0,75m = 555,00 m²”

W opisie technicznym podano prawidłowe zestawienie

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

20 cm – pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm

2. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczcu

W Przedmiarze robót w pozycji 5.1 widnieje błędny zapis: „Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10cm – ilość 402m²”

Powinno być: „Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 25cm – ilość 217,50m²”

W załączeniu poprawione (obowiązujące) przedmiary robót na obydwie zadania

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 13.03.2020 r. do godz. 11:30:**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 13.03.2020 r. do godz. 11:30.
- 2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczcu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczcu” NIE OTWIERAĆ przed: 13.03.2020 r. godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia 13.03.2020 r. do godz. 11:30.
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.03.2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Z up. BURMISTRZA
mgr Zbigniew Kotuła
Zastępca Burmistrza**