

Gmina i Miasto Nisko  
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko  
Plac Wolności 14  
37-400 Nisko  
ZP.271.15.2020

Nisko, dnia 27.03.2020 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku**, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

W SIWZ pkt 3,2 podano:” Sieciową przepompownię ścieków należy wykonać z polimerobetonu” Natomiast w pozostałych dokumentach STWIORB, projekcie, przedmiarach zbiornik przepompowni jest „z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu ...” Dodać należy, że w SIWZ w pkt 3.4 napisano, że w przypadku takich rozbieżności „obowiązuje kolejność: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiary robót, umowa oraz SIWZ.” Pomimo tego zapisu prosimy o jednoznaczny wybór z jakiego materiału ma zostać wykonany zbiornik przepompowni sieciowej.

**Odpowiedź:**

Zbiornik przepompowni powinien zostać wykonany z polimerobetonu.

**Dodatkowo Zamawiający zamieszcza przedmiar robót w wersji edytowalnej.**

**Powyższe odpowiedzi, nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**BURMISTRZ**  
**mgr inż. Waldemar Ślusarczyk**