

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku”**, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedstawienie aktualnych stawek za zajęcia pasa drogowego drogi krajowej DK77 oraz dróg gminnych.

### **Odpowiedź:**

Stawki za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 77 określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (tj. z 2014r. poz.1608). Wykonawca nie ponosi opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

### **Pytanie 2:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie pozwoleń na budowę objętych w/w postępowaniem przetargowym.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dołącza:

- zgłoszenie robót budowlanych do Starosty Niżańskiego z dnia 12.12.2016r.
- zgłoszenie robót budowlanych do Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.12.2016r.

### **Pytanie 3:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej na w/w zadanie, w celu prawidłowego oszacowania robót ziemnych i odwodnienia wykopów.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dołącza „Opinię geotechniczną”.

### **Pytanie 4:**

Zamawiający w SIWZ w pkt. 3 ppkt. 3.2 podaje zakres, tj. rodzaje rurociągów i ich długości wraz z ilością pompowni sieciowych jak i przydomowych przepompowni ścieków oraz ilość przejść pod drogą krajową DK77, jaki ma być wykonany na podstawie Projektu Budowlanego. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uszczegółowienie tego zakresu tj. podanie odcinków, które mają być faktycznie wykonane ponieważ występują rozbieżności między zakresem podanym w SIWZ, a Projektem Budowlanym i przedmiarami robót.

### **Odpowiedź:**

Z całego zakresu Projektu budowlanego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku”, został wykonany w 2019r. odcinek rurociągu tłocznego fi 110 o długości 196,5 m od miejsca włączenia Śwł.1 do ul. Mostowej (w tym przekroczenie rzeki Barcówka) oraz 30,5 m kanalizacji grawitacyjnej w ul. Mostowej. Zakres wykonany w 2019r. został zaznaczony kolorem na dołączonym rysunku Nr 1 i nie jest ujęty w przedmiarze robót.

**Pytanie 5:**

Z uwagi na zapis w piśmie UOZ-T4.5135.26.2015 od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków występuję na przedmiotowym zadaniu stanowisko archeologiczne. W związku z powyższym po czyjej stronie będzie zapewnienie przy realizacji inwestycji nadzoru archeologicznego.?

**Odpowiedź:**

Nadzór archeologiczny zapewnia Wykonawca i ponosi koszty nadzoru.

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 15.04.2020 r. do godz. 11:30:**

**W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:**

- 1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:  
*Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15.04.2020 r. do godz. 11:30.*
- 2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:  
*Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku” NIE OTWIERAĆ przed: 15.04.2020 r. godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).*
- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:  
*Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia 15.04.2020 r. do godz. 11:30.*
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:  
*Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.04.2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.*

**Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**BURMISTRZ**  
**mgr inż. Waldemar Ślusarczyk**