

Gmina i Miasto Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko
ZP.271.17.2020

Nisko, dnia 28.04.2020 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Modrzewiowej w Nisku”** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do opisanej w SIWZ metody renowacji kanału z rur DN800 w technologii wykładziny CIPP z włókna szklanego nasączonej żywicami poliestrowymi, utwardzanymi promieniami UV, zastosowanie modułów renowacyjnych z polimerobetonu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów renowacyjnych z polimerobetonu do renowacji kanału z rur DN800 jako rozwiązania równoważnego do opisanej w SIWZ metody renowacji.

Powyższe odpowiedzi do treści SIWZ, nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu

**Z up. BURMISTRZA
mgr Zbigniew Kotuła
Zastępcą Burmistrza**