

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- IV etap** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W związku z otrzymanym wyjaśnieniem dotyczącym studzienek Fi400 pyt 4 z dnia 22.05.2020r prosimy o wskazanie producenta systemu z rurą trzonową karbowaną dwuwarstwową. Z naszych informacji wynika, że przy tej średnicy dostępne na rynku systemy występują jedynie z rurą trzonową karbowaną jednowarstwową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na rynku są dostępne studzienki fi 400 z rurą trzonową dwuwarstwową.

Pytanie 2:

W związku z otrzymanym wyjaśnieniem dotyczącym studzienek Fi400 pyt. 5 Z informacji dostępnych u producentów studzienek wynika, że jedynym producentem studzienek z kielichami nastawnymi jest Wavin. Zgodnie zapisami siwz prosimy o wskazanie rozwiązań równoważnych. Ponad to, zwracamy uwagę na fakt, że w poprzednim etapie tej inwestycji, objętej tym samym projektem, dopuszczone zostały studzienki Fi400 bez zintegrowanych kielichów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza studzienki fi 400 bez zintegrowanych nastawnych kielichów połączeniowych.

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w/w zadania w następującym zakresie:

1. **Zamawiający dopuszcza** rury grawitacyjne Dn200mm i Dn160mm do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, które winny spełniać następujące wymagania:
materiał PVC-U jednolite o ściankach gładkich klasy minimum SN 8, SDR 34, z wydłużonym kielichem i uszczelką DIN-LOCK lub z uszczelką gumową, wargową zintegrowaną z kształtką na stałe ze wzmocnieniem z polipropylenu.
2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, **do dnia 04.06.2020 r. do godz. 11:30,** zmianie ulegają:
 - 1) Punkt 9.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.06.2020 r. do godz. 11:30.
 - 2) Punkt 11.7 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- IV etap” NIE OTWIERAĆ przed: 04.06.2020 r. godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie <https://www.youtube.com/channel/UCXV2NCc-H6fXrFitJKdwPbw/videos?view=2&flow=grid>

- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
*Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia **04.06.2020 r.** do godz. **11:30**.*
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
*Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **04.06.2020 r.** o godz. **12:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.*

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
mgr inż. Waldemar Ślusarczyk