

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: „**Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku**”, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie okładzin schodów i posadzek parteru jaki typ i wymiary?

Odpowiedź:

Okładziny gresowe barwione w masie antypoślizgowe klasa R9 stopnice wymiarach 60cm x 30 cm x 1 cm ryflowane- frezowan, podstopnice gładkie 60cm x 30cm x 1 cm

BURMISTRZ
mgr inż. Waldemar Ślusarczyk