

Gmina i Miasto Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Nisko, dnia 18.08.2020 r.

ZP.271.35.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina i Nisko”**

wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

1. W załączonej dokumentacji projektowej na odcinku 0+000 – 0+145 dz. 1022/3 widoczny jest przebieg istniejącego gazociągu DN 25 równoległy do osi projektowanej jezdni.
Czy zamawiający posiada warunki techniczne na przebudowę gazociągu? Jeśli nie to prosimy o potwierdzenie, że nie będzie to objęte przedmiotem zamówienia.
2. W załączonej dokumentacji projektowej na odcinku 0+000 – 0+145 dz. 1022/3 widoczna jest kolizja z dwiema sieciami gazu Gn 20 i Gs 40 prostopadłych do osi projektowanej jezdni.

Czy należy zabezpieczyć te sieci? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej i zmianę przedmiaru robót.

Odpowiedź

Zadanie nie obejmuje przebudowy sieci gazowej ani przyłączy.

Roboty w obrębie gazociągu prowadzić należy ręcznie, ze szczególną ostrożnością, po uprzednim sprawdzeniu głębokości posadowienia istniejącego gazociągu.

Z up. BURMISTRZA

mgr Zbigniew Kotuła
Zastępca Burmistrza