



MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Spółka z o.o. w Nisku
37-400 NISKO, ul. Szklarniowa 1
(0-15) 841 55 65, 841 55 69
e-mail: sekretariat@mzknisko.pl

NIP 865-000-41-59

REGON 830375097

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO

Spółka z o.o. w Nisku
ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko

MZK Nisko
tel. 15 841 55 65
tel. 15 841 55 69

Nisko 12.05.2021.

**Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko.**

dot. warunków technicznych budowy kanalizacji sanitarnej gminy Nisko.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2020 r. w sprawie wydania warunków technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zlokalizowanych w miejscowości Nisko, gmina Nisko, rejon obejmujący ulice: Piaskowa, Azaliowa, Rzeszowska Boczna II, Rzeszowska, Reymonta..

Miejski Zakład Komunalny w Nisku informuje:

1. Dla nieruchomości zlokalizowanych na powyższym terenie w Nisku, zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo - grawitacyjnym, mogący odprowadzać ścieki z przedmiotowego rejonu, do kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 3916/20 - Nisko.
2. Miejsce włączenia – istniejąca kanalizacja, zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 3916/20 – istniejąca studnia o rzędnych 159.45/158.04.
3. Ingerencję w nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji uzgodnić z wszystkimi właścicielami gruntów.
4. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwego sytuowania innych sieci uzbrojenia terenu, projekt należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej sytuowania sieci i przyłączy dla Powiatu Nizańskiego./ZUDP/.
5. Rozpoczęcie prac zgłosić do MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1.
6. Na 24 h przed zasypaniem roboty zanikowe zgłaszać do odbioru w MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku, telefonicznie nr 500 062 596, w dni robocze, do godz. 15.00.
7. Po zakończeniu prac sporządzić protokoły odbiorcze na poszczególne etapy robót i przedstawić w MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku.
8. Spisać umowę na dostawę ścieków z przedmiotowej nieruchomości.

Na wykonanie przyłącza opracować odpowiednią dokumentację i dokonać zgłoszenia w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o. o. w Nisku. Po zakończeniu robót przyłączy kanalizacji sanitarnej należy zainwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno – Kartograficznym, teren robót doprowadzić do stanu pierwotnego i dostarczyć do MZK Nisko arkusz sektora geodezyjnego zawierającego przedmiotowe przyłącze. Sporządzić protokół odbioru technicznego i zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków. Warunki niniejsze ważne są trzy lata od daty ich wydania. **Szczegółowe warunki podano na odwrocie.**

GLÓWNY INŻYNIER
PROKURENT ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wasiuta

Rejestr Handlowy
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000109399
Kapitał zakładowy – 8.793.000

Prezes: Zbigniew KUZIORA
Prokurenci:
Główny Księgowy Teresa SADEJ
Główny Inżynier Tomasz WASIUTA

Konto bankowe:
PKO BP O/Nisko
Nr 38102049390000060200035063

Szczegółowe warunki dotyczące projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

1. W zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać niżej podanych zasad:

- a) Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z materiałów zgodnych z ustaleniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48.)
2. Wykonany przyłącz kanalizacyjny, na 24 h. przed zasypaniem, należy zgłosić do odbioru w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o. o. w Nisku, ul. Szklarniowa 1 (na piśmie bądź telefonicznie pod nr telefonu 015- 8415290).
3. **Obowiązkiem Inwestora** jest sporządzenie protokołu Odbioru Technicznego upoważniającego do podpisania umowy na odbiór ścieków. Stronami przy sporządzaniu są: Inwestor, Wykonawca i MZK. Protokół z odbioru przyłącza należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych „Warunków.....”.
4. Odbiorca ścieków nie odpowiada za niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń sanitarnych zainstalowanych na terenie posesji Inwestora oraz w jego pomieszczeniach ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu terenu (piwnice, garaże, budynki gospodarcze itp.) – w przypadkach mogących spowodować zalanie ściekami tych pomieszczeń. Odległość pionowa pomiędzy rewizją na pionie kanalizacyjnym a najbliższą studzienką rewizyjną nie może być mniejsza niż różnica rzędnej poziomu parteru budynku mieszkalnego i rzędnej kinety studzienki, do której odprowadzane są ścieki.
5. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o. o. w Nisku nie ponosi odpowiedzialności za treść pozostawionej do dyspozycji projektanta mapy do celów projektowych, a w szczególności za brak rzędnych wysokościowych terenu inwestycji, kolidującego uzbrojenia podziemnego, rzędnych tego uzbrojenia itp.
6. Na pisemne żądanie Inwestora Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o. o. w Nisku precyzuje wymagania, jakie powinna spełniać mapa do celów projektowych.
7. Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej powinien uwzględniać:
 - Zapewnienie szczelności przewodów i studni rewizyjnych uniemożliwiającej infiltrację i eksfiltrację wody gruntowej
 - Układanie przewodów wodociągowych na stabilnym gruncie,
 - Właściwe wyprofilowanie kinet i właściwy dobór włączów na studniach pod przewidywane obciążenie,
 - Konieczność uzyskania pisemnej zgody właściciela gruntu w przypadku przeprowadzenia przyłącza przez grunt obcy,
 - Właściwy, zgodny z normą PN-EN 12050-1, dobór przepompowni ścieków, (jeżeli jest wymagana) i sposób jej zasilania w energię elektryczną.
8. Jakikolwiek próby odstępstwa od niniejszych „Warunków.....” wymagają pisemnej zgody MZK.

GLÓWNY INŻYNIER
PROKURENT ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wasiuta