



MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Spółka z o.o. w Nisku
37-400 NISKO, ul. Szklarniowa 1
(0-15) 841 55 65, 841 55 69
e-mail: sekretariat@mzknisko.pl

NIP 865-000-41-59

REGON 830375097

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO

Spółka z o.o. w Nisku
ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
tel. 15 841 55 65
MZK/36/K/2021

Nisko 12.05.2021.

**Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko.**

dot. warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej gminy Nisko.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2020 r. w sprawie wydania warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zlokalizowanych w miejscowości Nisko, gmina Nisko, rejon obejmujący ulice: Piaskowa, Azaliowa, Rzeszowska Boczna II, Rzeszowska.

Miejski Zakład Komunalny w Nisku informuje:

1. Dla potrzeb nieruchomości nie zwodociągowanych zlokalizowanych na powyższym terenie w Nisku, zaprojektować rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, stwarzającą techniczne warunki wpięcia do wodociągu dla nieruchomości zlokalizowanych na przedmiotowym terenie miasta Nisko.
2. Miejsce włączenia rozbudowy sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu:
Węzeł I: dz. nr ewid. 3956/16, Węzeł II: dz. nr ewid. 4047/7, Węzeł III: dz. nr ewid. 3919/2, Węzeł IV dz. nr ewid. 3948/26
3. W przedmiotowym projekcie przewidzieć możliwość podpięcia nieruchomości w sposób wykluczający ingerencję przyłączy wodociągowych w utwardzone nawierzchnie dróg publicznych.
4. Ingerencję w nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji uzgodnić z wszystkimi właścicielami gruntów.
5. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwego sytuowania innych sieci uzbrojenia terenu, projekt należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej sytuowania sieci i przyłączy dla Powiatu Nizańskiego./ZUDP/.
6. Projekt uzgodnić w MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku
7. Rozpoczęcie prac zgłosić do MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1.
8. Na 24 h przed zasypaniem roboty zanikowe zgłaszać do odbioru w MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku, telefonicznie nr 500 062 596, w dni robocze, do godz. 15.00.
9. Po zakończeniu prac sporządzić protokoły odbiorcze na poszczególne etapy robót i przedstawić w MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku.

Na wykonanie przyłącza opracować odpowiednią dokumentację i dokonać zgłoszenia w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o.o. w Nisku. Po zakończeniu robót przyłączy kanalizacji sanitarnej należy zainwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno – Kartograficznym, teren robót doprowadzić do stanu pierwotnego i dostarczyć do MZK Nisko arkusz sektora geodezyjnego zawierającego przedmiotowe przyłącze. Sporządzić protokół odbioru technicznego i zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków. Warunki niniejsze ważne są trzy lata od daty ich wydania. **Szczegółowe warunki podano na odwrocie.**

**GLÓWNY INŻYNIER
PROKURENT ZARZĄDU**

mgr inż. Tomasz Wasiuta

Rejestr Handlowy
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000109399
Kapitał zakładowy – 8.793.000

Prezes: Zbigniew KUZIORA
Prokurenci:
Główny Księgowy Teresa SADEJ
Główny Inżynier Tomasz WASIUTA

Konto bankowe:
PKO BP O/Nisko
Nr 38102049390000060200035063

Szczegółowe warunki dotyczące projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych.

1. W zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych należy przestrzegać niżej podanych zasad:

- a) Przyłącza wodociągowe należy wykonać z materiałów zgodnych z ustaleniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48).
2. Przyłącz wodociągowy należy włączyć do sieci poprzez opaskę z zasuwą odcinającą. Wrzeczono zasuwy należy zaopatrzyć w uliczną skrzynkę do zasuwy a jej położenie oznakować znormalizowaną tabliczką informacyjną wg PN-86/B-09700 „D” z opisem współrzędnych jej położenia.
3. Na trasie przyłącza od zasuwy do budynku należy zaprojektować taśmę lokalizacyjną z wkładką magnetyczną i wprowadzeniem do skrzynki.
4. Włączenia do istniejącego wodociągu Wykonawca Robót może wykonać tylko pod nadzorem pracownika MZK.
5. Wykonawcą w/w robót może być tylko specjalistyczny zakład posiadający dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.
6. Samowolne manipulowanie zasuwami na sieci rozdzielczej jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej lub odszkodowawczej.
7. W trakcie wykonywania przyłącza należy bezwzględnie przestrzegać warunki sanitarno – epidemiologiczne eliminujące skażenie sieci wodociągowej.
8. Zabrania się łączenia przyłącza wodociągowego z lokalnym ujęciem wody (hydroforem).
9. Przyłącz wodociągowy wyposażać w wodomierz posiadający ważną cechę legalizacyjną, zawory odcinające przed i za wodomierzem oraz stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wg PN-EN-1717:2002 od strony instalacji wewnętrznej.
10. Wodomierz Ø 15 należy montować w pozycji horyzontalnej na typowej konsoli wodomierzowej w pomieszczeniu suchym, oświetlonym oraz w miejscu łatwo dostępnym do celów odczytu, wymiany lub konserwacji. Dopuszcza się montaż wodomierza w typowej studzience wodomierzowej na zewnątrz budynku.
11. Przyłącz wodociągowy należy wykonać z polietylenu PE.
12. Wykonany przyłącz wodociągowy, przed zasypaniem, **należy zgłosić do odbioru w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o. o. w Nisku, ul Szklarniowa 1 (na piśmie) bądź telefonicznie pod nr telefonu 500 062 596 lub 15 841-52-90 do godziny 15.00.**
13. **Obowiązkiem Inwestora** jest sporządzenie protokołu Odbioru Technicznego upoważniającego do podpisania umowy na dostawę wody. Stronami przy sporządzaniu są: Inwestor, Wykonawca i MZK. Protokół z odbioru przyłącza należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych „Warunków.....”.
14. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o. o. w Nisku nie ponosi odpowiedzialności za treść pozostawionej do dyspozycji projektanta mapy do celów projektowych, a w szczególności za brak rzędnych wysokościowych terenu inwestycji, kolidującego uzbrojenia podziemnego, rzędnych tego uzbrojenia itp.
15. Na pisemne żądanie Inwestora Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o. o. w Nisku precyzuje wymagania, jakie powinna spełniać mapa do celów projektowych.
16. Projekt budowlany przyłącza wodociągowego powinien uwzględniać:
 - a. Zapewnienie szczelności przewodów,
 - b. Układanie przewodów wodociągowych na stabilnym gruncie.

**GŁÓWNY INŻYNIER
PROKURENT ZARZĄDU**

mgr inż. Tomasz Wasiuta