

Stalowa Wola, dn. 16.09.2019 r.

R5/RM/ŁA/ 705 / *W/9/203* /2019

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
SEKRETARIAT Data *19 WRZ. 2019*

Referat/Jednostka

QG

Gmina i Miasto Nisko

☐ Proszę o rozprawę ☐ Nie mam uwag

Plac Wolności 14

☐

37 – 400 Nisko

☐ a/a Podpis

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNEŁO

19-09-2019

Nr *6774/RP* Zał. _____

Podpis _____

Dotyczy: zabezpieczenia istniejących kabli elektroenergetycznych

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02-09-2019 dotyczący zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych kolidujących z projektowaną inwestycją pn. „ Budowa dróg gminnych na osiedlu Malce III i Podwolina”, Rejon Energetyczny Stalowa Wola informuje:

1. Należy zachować przepisową odległość od istniejących urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z PN – E/05100-1, PN – E/05125, SEP-E-003.
2. Istniejące linie kablowe SN-15 kV zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A160PS koloru czerwonego.
3. Istniejące linie kablowe nN-0,4 kV zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110PS, A160PS koloru niebieskiego.
4. Prace w pobliżu i na skrzyżowaniu z istniejącymi kablami energetycznymi wykonywać ręcznie, po uprzednim uzgodnieniu w siedzibie RE Stalowa Wola terminu wyłączenia ich spod napięcia.
5. Prace te wykonywać pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wola.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

[Signature]
Dyrektor
Czesław Frączek

Do wiadomości:

- 1 x Adresat
- 1 x a/a