

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn: **Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 34 położonej w miejscowości Nowa Wieś Gmina Nisko** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1) W związku z zawartym opisem w załączniku: „projekt wykonawczy Nowa Wieś dz.34” w punkcie 1.4 Opis stanu istniejącego jest zapis: „W obecnym stanie droga posiada nawierzchnię z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię gruntową o szer. 2,80 – 3,0m. ” biorąc powyższe pod uwagę wg Wykonawcy w pozycji 4 zawartej w przedmiarze robót dotyczącym rozebrania nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15cm prawidłowa ilość to 1429,70m² zgodnie z wyliczeniem: 2,9m*493m=1429,70m². Czy Zamawiający zgadza się na zmianę ilości w przedmiarze?

Odpowiedź:

Przedmiar robót został poprawiony

Pytanie nr 2

Proszę o określenie, czy materiał z rozbiórki nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15cm (pozycja 4 w przedmiarze robót) Wykonawca ma zutylizować we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Wykonawca ma zutylizować materiał z rozbiórki we własnym zakresie

Pytanie nr 3

Czy Wykonawca ma uwzględnić w kosztach wykonania budowy inwentaryzację powykonawczą ?

Odpowiedź:

Wykonawca ma uwzględnić w kosztach wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Pytanie nr 4

W pozycji w pozycji nr 5 w przedmiarze robót widnieje wartość 1853,68m². Wg Wykonawcy prawidłowa wartość robót to 1873,40m² zgodnie z wyliczeniem: 493m*(2,80+2*0,5m)=1873,40m². Czy Zamawiający zgadza się na zmianę ilości robót w przedmiarze?

Odpowiedź:

Przedmiar robót został poprawiony

Pytanie nr 5

Pozycja nr 6 opisuje podbudowę z kruszywa łamanego, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki o ciągłym uziarnieniu 0/31,5?

Odpowiedź:

Przedmiar robót został poprawiony z dopuszczeniem zastosowania mieszanki o ciągłym uziarnieniu 0/31,5

Pytanie nr 6

Pozycja nr 7 opisuje wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki o ciągłym uziarnieniu 0/31,5?

Odpowiedź:

Przedmiar robót został poprawiony z dopuszczeniem zastosowania mieszanki o ciągłym uziarnieniu 0/31,5

Pytanie nr 7

W pozycji nr 7 dotyczącej poboczy w opisie pozycji zawarta jest błędna szerokość poboczy 0,75m. Prawidłowa szerokość poboczy to 50cm zgodnie z przekrojem normalnym zawartym w dokumentacji. Ilość robót jest prawidłowa.

Odpowiedź:

Przedmiar robót został poprawiony

Pytanie nr 8

W pozycji nr 13 dotyczącej wykonania warstwy wiążącej z MMA widnieje wartość 1419,84m². Wg Wykonawcy prawidłowa wartość to 1439,56m² zgodnie z wyliczeniem $(2,8m + 2 * 1,5 * 0,04m) * 493m = 1439,56m^2$. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ilości robót wynikających ze sztuki budowlanej w niniejszej pozycji? Jeśli Zamawiający przychylił się do prośby, proszę o zmianę ilości w pozycjach 9 oraz 11 gdyż one są powiązane na wartość 1439,56m².

Odpowiedź:

Przedmiar robót został poprawiony

Pytanie nr 9

W pozycji nr 12 dotyczącej wykonania warstwy wzmacniającej podłoże – stabilizacja cementowo-gruntowa powierzchnia robót to 1656,48m². Wg Wykonawcy prawidłowa wartość zgodnie ze sztuką budowlaną to 1794,52m² według poniższego wyliczenia uwzględniającego odsadzkę: $(2,8m + 2 * 1,5 * (0,04 + 0,04 + 0,20m)) * 493 = 1794,52m^2$. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w przedmiarze?

Odpowiedź:

Przedmiar robót został poprawiony

Pytanie nr 10

Proszę o wskazanie dojazdu do planowanej inwestycji, gdyż aktualnie jest brak dojazdu pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej 40t z uwagi na ograniczenie tonażowe 10t.

Odpowiedź:

Dojazd do terenu budowy będzie mógł się odbywać po drodze gminnej położonej na działce nr 33 w Nowej Wsi, 1009/3 w Wolinie oraz 535, 531/3 i 503 w Raławicach.

W związku z powyższym, na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ, w następującym zakresie:

- 1) ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust.1 otrzymuje brzmienie:
*Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **25.12.2021 r.***
- 2) ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. ust.1 otrzymuje brzmienie:
*Oferty należy składać w terminie do dnia **26.11.2021r.** godziny 10:00 na zasadach opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.*
- 3) ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. ust.3 otrzymuje brzmienie:
*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.11.2021r.** o godzinie 12:00 za pomocą aplikacji deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.*

Powyższe zmiany treści SWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu