

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Nisko, w tym:**

Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi; zakres 2022r.,

Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres 2022r.”

wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy odtworzenie nawierzchni asfaltowej należy wykonać na takiej szerokości na jakiej jest stan istniejący nawierzchni? Czy należy ją odtworzyć na szerokości 3,0 m jak zakłada przedmiar?

Czy jeżeli przy pracach ziemno – montażowych zostanie rozebrana nawierzchnia asfaltowa na szerokości 1,0m, czy odtwarzać należy zarówno warstwę ścieralną i wiążącą na całej szerokości istniejącej nawierzchni, czy dopuszczalne jest odtworzenie warstwy wiążącej tylko na szerokości wykopu a warstwy ścieralnej na całej szerokości nawierzchni?

Jeżeli część kanalizacji zostanie wykonana przewiertem (brak rozebrania nawierzchni) czy wtedy należy wykonać nową nawierzchnię zarówno ścieralną i wiążącą, czy ten odcinek może zostać pominięty w odtwarzaniu nawierzchni?

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni (obie warstwy), należy wykonać na całej szerokości jezdni, zgodnej ze stanem istniejącym, zachowując ilość m2 podaną w przedmiarze.

Pytanie 2

Na planie zagospodarowania terenu odcinek od studni D38 do studni D41 jest o średnicy fi200, natomiast w przedmiarze i na profilu ww. odcinek jest o średnicy fi 160. Proszę o sprecyzowanie z jakiej średnicy należy wykonać ten odcinek?

Odpowiedź:

fi160.

Pytanie 3

Projekt zakłada studzienki tworzywowe fi 425mm z rurą wznoszącą o $SN \geq 4kN/m^2$ i teleskopem z włazem o min. wymiarze >400 . Czy jest możliwość zamiany studni tworzywowej na średnicę fi 400 i rury wznoszącej o wyższych parametrach, tj. $SN \geq 8kN/m^2$ i teleskopem z włazem na średnicę fi 315mm.

Odpowiedź:

Należy przyjąć studnie tworzywowe $\phi 400$ z rurą wznoszącą płaskościenną o $SN \geq 8kN/m^2$, $\phi 400$, z rurą teleskopową i wjazdem $\phi 315mm$.

Pytanie 4:

Kto ponosi koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej? Jeżeli wykonawca to proszę o podanie aktualnych stawek zajęcia pasa drogowego drogi gminnej.

Odpowiedź:

Gmina nie pobierze opłaty za zajęcie pasa drogowego.