

**STAROSTWO POWIATOWE
w NISKU**

*Zespół Uzgadniania Dokumentacji
dla Powiatu Nizańskiego*

ul. Plac Wolności 2
37-400 Nisko
tel. (0-15) 841-20-57
fax 841-21-69

Nisko dnia 2005-01-12

OPINIA nr 431/2004

**DO PROJEKTU W ZAKRESIE USYTUOWANIA, PRZEBIEGU I BEZKOLIZYJNOŚCI OBIEKTÓW,
ZAGOSPODAROWANIA TERENU I SIECI UZBROJENIA TERENU.**

Położenie inwestycji	Zarzecze, gmina Nisko
Nr ewidencyjny działki	wg. wykazu działek
Nr arkusza mapy	155.412
Rodzaj inwestycji	Sieć kanalizacji sanitarnej II etap, przykanaliki, kolektory tłoczne, kable eNN przed licznikowe i za licznikowe, linia napowietrzna eNN, przyłącza wodociągowe i pompownie.
Inwestor	Spółeczny Komitet Budowy Wodociągu i Kanalizacji w Zarzeczu 37-400 Nisko
Zlecniodawca	Spółeczny Komitet Budowy Wodociągu i Kanalizacji w Zarzeczu 37-400 Nisko

Zlecenie nr 431/2004 z dnia 2004-11-30
Data wpływu 2004-12-07

**OPINIOWANIE DOKUMENTACJI OPINIUJE POZYTYWNIE
PRZEDMIOTOWY PROJEKT.**

Uwagi i zalecenia :

1. Termin ważności opinii ZUDP - 2008-01-12 wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórzonego uzgodnienia z ZUDP.
2. Integralną częścią opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.
3. Projekt zagospodarowania należy opracować geodezyjnie.
4. Każdorazowo należy zlecić właściwej jednostce geodezyjnej wykonanie następujących prac :
 - geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
 - powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych i urządzeń
5. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania wszystkich robót.
6. Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika danej sieci.
7. Istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ' Prawo geodezyjne i Kartograficzne „, poz. 163 rozdział 3 art. 15 dz. U. Nr 30 oraz rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Poz. 454 Dz. U. Nr 45)
8. Uzgodnienia ZUDP nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych warunkach technicznych.

2.STAROSTWO POWIATOWE W NISKU WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Przy realizacji zadania podczas prac ziemnych uwzględnić istniejącą sieć drenarską (obiekt melioracyjny „Chodźca – Pyszanka”). Sieć drenarska położona jest średnio na głębokości 80 cm. Pogłębienie wykopów wykonać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej należy przywrócić ją do stanu poprzedniego poprzez ułożenie wcześniej wyjętych rurek drenarskich lub uzupełnić węzłem drenarskim. Przed zasypaniem ciągu drenarskiego należy bezwzględnie powiadomić przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Nisku – pana inż. Jana Kudybę. Odtwarzając uszkodzoną sieć drenarską należy zachować odpowiednie spadki ciągu drenarskiego.

Emilia Jasiów/podpis nieczytelny/

3.RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY S.A.REJON ENERGETYCZNY STALOWA WOLA

Projektowaną kanalizację sanitarną zaprojektować w odległości co najmniej 2m od istn. słupów energetycznych. W skrzyżowaniu z istn. kablami energetycznymi, kable chronić rurami ochronnymi typu DVK 110 Arota o długości co najmniej 3m. Założenie rur ochronnych wykonać pod nadzorem przedst. PE Nisko. Prace ziemne w pobliżu istn. linii napow. SN i NN wykonywać z zachowaniem przepisów BHP. Opracować projekty przyłączy elektr. i uzgodnić w RE Stalowa Wola.

Antoni Kopciuch /podpis nieczytelny/

5.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W RZESZOWIE

Projektowana sieć kanalizacyjna krzyżuje się lub zbliża z telekom. kablami ziemnymi miedzianymi i światłowodowym oraz linią napowietrzną. Roboty w tym wypadku wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Nie pozostawiać odkrytych kabli bez nadzoru – chronić przed uszkodzeniem przez wykonawców i osoby postronne. Zasypane wykopy pod kablami zagałęścić w celu ochrony przed uszkodzeniem na skutek osiadania ziemi.

Jan Pomykała /podpis nieczytelny/

7.KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. W TARNOWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY SANDOMIERZ

Projektowana sieć kanalizacyjna krzyżuje się z istniejącym gazociągiem, miejsca skrzyżowań i zbliżeń zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Roboty w zbliżeniu do istniejącego gazociągu wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika RES Stalowa Wola. O rozpoczęciu robót powiadomić RES Stalowa Wola z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Stanisław Woś /podpis nieczytelny/

8.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W STALOWEJ WOLI.

Bez uwag.

Alojzy Kubiś/podpis nieczytelny/

9.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. W NISKU

Prace ziemne w pobliżu wodociągu prowadzić pod nadzorem MZK Nisko.

Tomasz Wasiuta/podpis nieczytelny/

10.URZĄD GMINY I MIASTA NISKO

Bez uwag.

Zbigniew Drewniak/podpis nieczytelny/

17. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NISKU

Uzgodnić w ZDP w Nisku, ul. Rudnicka 15 przebieg trasy kanalizacji sanitarnej w pasach dróg i przejścia pod drogami powiatowymi.

Zbigniew Lach /podpis nieczytelny/

18. PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W STAŁOWEJ WOLI

Dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Szczeczeszyn.

1). Należy wpisać Nr drogi, wpisać domiary prowadzenia kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi do granicy pasa drogowego.

2). Skrzyżowania z drogą wojewódzką projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizować zgodnie z pikietażem na drodze km. Przekroczenie należy rozrysować w przekroju poprzecznym w skali 1: 100 z zaznaczeniem i z wymiarowaniem wszystkich elementów drogi, oraz komór projektowanych. Głębokość posadowienia rury ochronnej pod drogą 1,5 m i min. 1,2 – 1,3 m pod dnem rowu lub skarpy nasypu.

Danuta Skrzypek/podpis nieczytelny/

**19. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE
REJON NISKO**

Projekt uzgodnić w GDDK i A O/Rzeszów ul. Legionów 20.

Zygmunt Batóg/podpis nieczytelny/

**20. PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH W RZESZOWIE ODDZIAŁ
TARNOBRZEG INSPEKTORAT NISKO**

1). Na przekroczenie rzeki Chodźca należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. 2). W przypadku uszkodzenia drenowania Dz. 4, 8, 9, 10, 47, 49 oraz rowów szczegółowych odbudowa lub naprawa na koszt inwestora.

Lucyna Podpora/podpis nieczytelny/

21. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W NISKU

Bez uwag.

Tadeusz Pawęzka/podpis nieczytelny/

22. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWYCH STRAŻY POŻARNYCH W NISKU

Bez uwag.

Mariusz Szewczyk/podpis nieczytelny/

23. POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA DLA POWIATU NIZANSKIEGO

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarzecze II Etap uzgodnić pod względem wymogów higieniczno-sanitarnych.

Stanisława Szymonik/podpis nieczytelny/

ZUDP Nisko

1/. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej krzyżuje istniejące kable energetyczne SN, NN zasilające i za licznikowe. Prace w pobliżu tych kabli i na skrzyżowaniach z tymi kablami wykonywać wyłącznie sprzętem ręcznym po uprzednim uzgodnieniu w RE Stałowa Wola terminu wyłączenia napięcia. Zachować odległości i wymagania PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1.

2/. Przy skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z telefoniczną siecią doziemną prace należy wykonywać pod ścisłym nadzorem upoważnionego pracownika TP S.A. Rozpoczęcie robót poprzedzić wyznaczeniem szczegółowego przebiegu trasy kabli w miejscach kolizji przy udziale przedstawicieli TP S.A. Wykonawca ręcznie odkopie kable w miejscach kolizji, lub wykona przekopy kontrolne we wskazanych miejscach przez pracownika TP S.A. w celu potwierdzenia prawidłowości wytyczenia. Przed zasypaniem miejsca zastosowania rur osłonowych należy zgłosić do odbioru do TP S.A. O terminie prac powiadomić TP S.A. Obszar Pionu sieci Rzeszów Strefa 3 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 34 (Pan Piotr Furtak) telefon 015 822 12 75.

3/. Zachować odległość projektowanej kanalizacji sanitarnej od gazociągów, dopływów gazowych i studzienek kanalizacji sanitarnej min. 1,5 m. Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągami i dopływami gazowymi wykonać zabezpieczenia wg. wariantów:

a) na gazociągach i dopływach gazowych zgodnie z PN-91/M-34501.

b) na kanalizacji sanitarnej projektowanej na warunkach pisma KOZG Tarnów: PS-17/33/92 z dnia 17.07.92r.

Roboty ziemne wykonywać w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej. Wykonane zabezpieczenia skrzyżowań podlegają odbiorowi przez RES Stałowa Wola - GE Rudnik n/S przed zasypaniem.

4./Zachować przepisowe odległości i zabezpieczenia przy zbliżeniu i na skrzyżowaniu z istniejącą siecią wodociagową zgodnie z PN-92/B-01705.

Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót przy budowie kanalizacji sanitarnej powiadomić o ich zamiarze prowadzenia administratora sieci wodociagowej MZK Sp. z o.o. w Nisku. W przypadku skrzyżowania sieci wodociagowej istniejącej z projektowaną kanalizacją sanitarną, jeżeli odległość między sieciami jest mniejsza niż 0,5 m stosować rury ochronne na przewodzie wodociagowym.

5./Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej uzgodnić z Kolejowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, ul. Mogilska 1.

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestor musi się zgłosić do PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, ul. Mogilska 1 w celu przekazania placu budowy i ustanowienia nadzoru ze strony branżowych służb kolejowych.

6./Na przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej pod drogami gminnymi uzyskać zgodę i warunki od administratora dróg UG i Miasta Nisko.

7./W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.

8./W rejonie punktów geodezyjnych osnowy pomiarowej wykopy prowadzić ręcznie. Punkty geodezyjne należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów geodezyjnych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych z dnia 15.04.1999r. Dz.U. Nr 45 poz.454 z 1999r).

9./Projektowana sieć kanalizacyjna krzyżuje lub przebiega w pobliżu inwestycji dla których projekty uzgodniono w ZUDP w Nisku. Projekty te naniesiono na mapach dla celów projektowych pod kanalizację sanitarną. Na odcinkach przebiegów równoległych, skrzyżowań oraz w bezpośrednim sąsiedztwie należy przed realizacją wytyczyć wszystkie sieci i obiekty równocześnie, oraz zabezpieczyć miejsca dla ich bezkolizyjnej realizacji.

10./Projektowaną inwestycję należy realizować zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym: PPB.7331- z-14/04 z dnia 15.12.2004r.

11./Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy potwierdzić u użytkowników urządzeń podziemnych naniesienie tras urządzeń oraz uzupełnić o zrealizowane w ostatnim okresie sieci w oparciu o ich geodezyjną inwentaryzację.

12./Przed rozpoczęciem robót nakłada się obowiązek zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

13./W razie niezgodności zrealizowanego projektu sieci kanalizacji sanitarnej w terenie z projektem uzgodnionym w ZUDP, mapę z wynikami inwentaryzacji powykonawczej inwestor przedłożyć niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Opinię opracował w oparciu o protokół ZUDP nr 431/2004
Marek Okoński

Z up. STAROSTY
Marek Okoński
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Za zgodność z oryginałem
Krzysztof Kłusek
Krzysztof Kłusek

OPINIA SANITARNA

Działając na podstawie:

- art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 90, poz. 575 z późn. zmianami/;
- art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami /;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2005-02-01 złożonego przez Zakład Usług Projektowych inż. Krystyna Klusek 35-109 Rzeszów ul. Handlowa 3, w sprawie uzgodnienia „Projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej etap II w Zarzeczu gm. Nisko „

uzgadnia pozytywnie w/w dokumentację.

Uzasadnienie:

Zakład Usług Projektowych w Rzeszowie Przy ul. Handlowej 3 zwrócił się z wnioskiem z dnia 2005-01-28 znak: L.dz. 4/5/05 o uzgodnienie „Projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej etap II w Zarzeczu gm. Nisko”.

Po przeanalizowaniu dokumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że:

- warunki lokalizacji przedmiotowej inwestycji ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Nisko decyzją z dnia 2004-12-15 znak: PPB-2-14/04;
- projektowana inwestycja jest drugim etapem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarzecze i obejmuje: 6 przepompowni ścieków, kolektory tłoczne, kolektory grawitacyjne oraz przykanaliki.

Ścieki z terenu objętego inwestycją przy pomocy kolektorów grawitacyjnych, przepompowni oraz kolektorów tłocznych będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Nisku.

Sieć kanalizacyjną grawitacyjną zaprojektowano z rur PVC, zaś kolektory tłoczne z rur PE. Przyjęte rozwiązania spełniają wymogi higieniczno-sanitarne i zdrowotne obowiązujące w tym zakresie.

Uwzględniając powyższe, uzgodniono jak w sentencji.

Uzgodnienie dotyczy:

„Projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej etap II w Zarzeczu gm. Nisko”, na którym umieszczona została klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku

lek. med. Maria Budkowska

Otrzymują:

- Zakład Usług Projektowych inż. Krystyna Klusek
35-109 Rzeszów ul. Handlowa 3
- a/a

Za zgodność z oryginałem
Krystyna Klusek



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20

PODZARPACKI 45
URZĄD WOJEWÓDZKI
w RZESZOWIE
Delegatura w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg

Rzeszów, 07 marzec 2005r.

GDDKiA-O/RZ -6g-437/19/N /21/05

Dot: przekroczeń KS II etapu, drogi krajowej nr 19
w m. Zarzecze

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 i 5, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2, ust.3, ust.5, ust. 10 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 204, poz. 2086 z 2004r.) oraz § 3 ust.1, tabela lp. 2 kol. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. Nr 129, poz. 1369) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.),

po rozpatrzeniu sprawy znak : RG 7023/Z/2/05 dotyczącej wyrażenia zgody na dysponowanie pasem drogowym drogi krajowej Nr 19 w celu umieszczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej w związku z przekroczeniami drogi w m. Zarzecze (II etap)
złożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko
zwanego w treści decyzji stroną

z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad **Kierownik Zespołu**
Ochrony Drog i Środowiska

zezwałam:

Jadwiga Ziobro
Inż. Jadwiga Ziobro

stronie na umieszczenie kanalizacji sanitarnej i linii napowietrznej, NN zasilającej pompownię P2 w pasie drogi krajowej Nr 19 Lublin-Rzeszów, działki ewid. Nr 1423, 1567, 1579 własność Skarbu Państwa, w związku z przekroczeniami drogi Nr19 w m. Zarzecze /działka 1567 jest pasem drogowym drogi krajowej Nr 19/

- PD1 km 412+768 (rys. 4 i 133), w rurze osłon. st. Ø 219, dł. 30.0m, w tym w PD l=28,0m
powierzchnia urządzenia w PD = 6,13 m²
- PD2 km 412+706 (rys. 4 i 134), w rurze osł. st. Ø 356, dł. 30,5m, w tym w PD dł. 28,0m
powierzchnia urządzenia w PD = 10,15 m²
- PD3 km 411+455 (rys.15 i 135), w rurze osł. st. Ø 356, dł. 35,00m, w tym w PD dł. 31,0m
powierzchnia urządzenia w PD = 11,04 m²
- PD4 km 410+180 (rys.18 i 136), w rurze osł. st. Ø 356, dł. 34,45m, w tym w PD dł.32,0m
powierzchnia urządzenia w PD = 11,39 m²
- Km 412+746 (rys. 4 i 2.2.2) linią nap. NN zasilającą pompownię P2, przęsło o dł. 44,0m

powierzchnia urządzenia w PD < 1 m²

zgodnie z dokumentacją techniczną pn. „Kanalizacja sanitarna w m-ci Zarzecze gm. Nisko. Etap II” opracowaną przez inż. Krystynę Kłusek posiadającą uprawnienia Nr S-213/80, OŚ-389/94, mgr inż. Krzysztofa Świeca oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Burmistrza Gminy i Miasta Nisko znak PPB. 7331-2-14/04 z dnia 15.12.2004r.

na następujących warunkach:

1. Na odcinkach kolidujących z przebiegiem projektowanych dróg ekspresowych S-19 i S-74 planowana inwestycja **winna mieć charakter tymczasowy**. Odcinki zostały wrysowane na rys. 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 – zgodnie z decyzją o LICP pkt. 2.2.
2. Wydane zezwolenie nie jest równoznaczne z zezwoleniem uzyskanym zgodnie z rozdz. 4 przepisów „Prawa Budowlanego” z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U.nr 207, poz. 2016z 2003r – z późn. zm.) stanowi jedynie dowód, że Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, określoną w niniejszej decyzji, na cele budowlane.
3. Za umieszczenie w pasie drogowym, urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi będzie pobrana **opłata roczna** w wysokości:

w obszarze zabudowanym

$$(6,13+10,15+1) \text{ m}^2 \times 20,00 \text{ zł} = 345,60 \text{ zł}$$

poza obszarem zabudowanym

$$(11,04 + 11,39) \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ zł} = 897,20 \text{ zł}$$

Powyższa kwota będzie naliczona i pobrana w drodze decyzji administracyjnej przez zarządcę drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót określonych w sentencji niniejszej decyzji, zgodnie z art. 40 ust. 5 i ust. 11 cyt. na wstępie ustawy o drogach publicznych.

3. Zgodnie z art. 39 ust.5 cyt. na wstępie ustawy o drogach publicznych jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego koszt tego przełożenia będzie ponosił:
 - a) zarządcą drogi - w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia w PD będzie krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych urządzenia
 - b) właścicielem urządzenia – w przypadku gdy:
 - okres umieszczenia urządzenia w PD będzie dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi,
 - na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu
4. Decyzja traci ważność, jeżeli:
 - utraciła ważność decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - utraciło ważność zezwolenie uzyskane zgodnie z rozdz. 4 przepisów „Prawa Budowlanego” z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U.nr 207, poz. 2016 z 2003r – z późn. zm.)
 - nie rozpoczęto inwestycji w ciągu 2 lat od dnia wydania niniejszej decyzji.
5. Wnioskodawca jako właściciel obiektu zobowiązany jest do:
 - uzyskania uzgodnień z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu,

- uzyskania innych uzgodnień, decyzji i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami,
 - zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji kołowej i pieszej w obrębie obiektu.
6. Po zrealizowaniu powyższej inwestycji w pasie drogowym inwestor zadania przekaże zarządowi drogi 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej lub jej kopię z umieszczonym i zaopatrzonym podpisem poświadczeniem zgodności z oryginałem.
7. Inwestor zadania po oddaniu do użytkowania powyższej inwestycji będzie ponosił koszty związane z jej utrzymaniem i użytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do osób trzecich wynikające z umieszczenia w pasie drogowym projektowanego urządzenia pełną odpowiedzialność ponosi strona.
W razie zwłoki w usuwaniu szkód, zarząd drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt strony na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. W związku z planowaną realizacją zadania polegającego na umieszczeniu kanalizacji sanitarnej i linii napowietrznej NN do zasilania pompowni P2 w pasie drogowym drogi krajowej Nr 19 w m. Zarzecze, w związku z przekroczeniami drogi, strona winna wystąpić do GDDKiA Rejon w Nisku na adres ul. Nowa 40 37-400 Nisko o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót.

Wniosek w sprawie wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót w trybie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) należy złożyć przed planowanymi robotami załączając m.innymi:

- a) Oświadczenie o posiadaniu prawomocnego zezwolenia uzyskanego zgodnie z rozdz. 4 przepisów „Prawa Budowlanego” z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r – z późn. zm.).
- b) Zatwierdzony w tut. Oddziale projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Projekt ten winien spełniać warunki określone w rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).
- c) Dane personalne oraz adres osoby odpowiedzialnej za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie robót.
- d) Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego.
- e) Określenie liczby lat umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
- f) Harmonogram robót w pasie drogowym umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu zezwoleń zgodnie z rozdz. 4 przepisów „Prawa Budowlanego” z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U.nr 207, poz. 2016 z 2003r – z późn. zm.)

POUCZENIE

Decyzja jest ostateczna.

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może się zwrócić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie kierowanym na adres GDDKiA Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20.

Od wniosku obowiązuje opłata w znakach skarbowych w wysokości 5.00zł + 0.50 zł od każdego załącznika.

Decyzja dla jednostki samorządu terytorialnego jest zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z art. 8 pkt.3 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 253, poz.2532 z 2004r.)

Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad
z upoważnienia

Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. technicznych
mgr inż. WŁADYSŁAW KACZOR

Załącznik:

Opieczętowny projekt budowlany

Otrzymują za zwrotnym potw. odbioru

- ① Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Pl. Wolności 14
37-400 Nisko
2. A/a

Do wiadomości:

1. GDDKiA Rejon Nisko
2. Wydział Przygotowania Inwestycji i Plan. w/m