



RZUT DACHU

1:100

OZNACZENIA:

- ZK - złępa konstrukcja (sch. bez zmian);
- A1 - prz. złępa konstrukcja 1-1,1m;
- A2 - prz. złępa konstrukcja 1-1,1m;

UWAGI:

- Projektowano zwoły podłoga instalacji odgromowej wykonanej według schematu FeZn08 na ustępach dołączonych do projektu dachowego.
- Do projektowanych zwołów przylączyć wszystkie występy ponad poziom dachu metalowe elementy np. dachy, gminy, okadki balkonów.
- Na konstrukcji zamontować typowe złępa konstrukcje.
- Przewody odgromowe, uziemiające, oraz złępa konstrukcje ZK instalować bez zmian.
- Uziemiać instalację odgromową, uziemiając, po spraczeniu jego stanu technicznego. W razie potrzeby wykonać niezbędne poprawki.
- Wszystkie wykonawstwo połączenia zabezpieczyć przed korozją.

>> ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS" <<				
Investor:		Temat:		Nr rys.:
GOSPODARSTWA I WYKONSTWOWANIA ul. Wolności 14 57-400 NISKO		ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYNIAWIA POKRYCIA DACHU, BUDOWA ZADASZEN NAD SCHODAMI ZIEMNIEKAMI I BUDOWA PODAZU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WIAŁA ŚWIETLIKOWA Z CZĘŚCIĄ GOSPODARZĄ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		5
Bransz:		Adres:		Skala:
ELEKTRYCZNA		Nisko , ul. Chopina 33 Id. dziełki 181205_4.0001.3499/2		1:100
Nazwa projektu				
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ				
PROJEKT TECHNICZNY		NR UPRAWN.	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Adam Homa		mgr inż. M. Rolek		01.2022
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. M. Rolek		
mgr inż. M. Rolek		mgr inż. M. Rolek		