

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn: „**Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie Gminy i Miasta Nisko**” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa parametry opraw, które mają zostać zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazuje, że oprawa powinna mieć układ zasilający, który posiada interfejs DALI.

Czy zamawiający zaakceptuje oprawy z równoważnym interfejsem 0-10V, który w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności opraw oczekiwanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie na jakiej podstawie został zapisany parametr aby oprawy objęte niniejszym postępowaniem przetargowym posiadały certyfikat ENEC. W naszym kraju nie ma obowiązku prawnego aby producenci oświetlenia certyfikowali swoje produkty takowym certyfikatem. Jakość produkowanych opraw w tym zastosowanie sprawdzonych komponentów potwierdza prawidłowo wystawiona deklaracja zgodności CE. Druga sprawa to parametry samych modułów LED podane w załączniku nr 10 z opisem przedmiotu zamówienia. Wykaz opraw oraz SIWZ nie podaje wymogów w zakresie dwóch bardzo ważnych parametrów jakimi są:

- Rozsyły poszczególnych opraw dobrane do konkretnych ulic.
- Wskaźnik oddawania barw CRI.

Specyfikacja nie podaje żadnych parametrów poza mocą i temperaturą barwową . W materiałach nie podano żadnych danych na temat jakie układy optyczne mają być zastosowane w poszczególnych oprawach. To powoduje, że będzie można zaoferować sprzęt, który oprócz jezdni będzie oświetlał także nieprawidłowo pobliskie zabudowania bez kontroli rozsyłu światła.

Obecnie na rynku są dostępne rozwiązania, które pozwalają całkiem precyzyjnie ograniczyć oświetlenie do jezdni i chodnika czy ścieżki rowerowej bez niepotrzebnego rozświetlania okien obiektów znajdujących się przy oświetlanej drodze. W materiałach nie ma także podanych informacji n/t poziomu wskaźnika oddawania barw jaki jest wymagany. Brak tego parametru powoduje, że Oferenci mogą zastosować oprawy o temperaturze barwowej 4000K ale ze wskaźnikiem oddawania barw CRI ok. 70 lub jeszcze niższym. Tak niski parametr CRI to jakość światła porównywalna do źródeł rtęciowych stosowanych powszechnie kilkanaście lat temu zanim pojawiły się lampy sodowe. Reasumując poproszę o umożliwienie zaoferowania opraw z deklaracją zgodności CE oraz rozważenie aby uzupełnić informacje przetargowe w zakresach:

- wskaźnika oddawania barw CRI>80, który zapewni zdecydowanie lepsze parametry oświetleniowe planowanej modernizacji oświetlenia.
- rozsyłów poszczególnych opraw

W specyfikacji jest zapis o zasilaczach DALI. To wyższy standard zasilaczy, który umożliwi sterowanie mocą światła. Nie ma za to żadnych danych nt samego systemu sterowania oświetleniem.

Późniejsze zastosowanie jednego z dostępnych systemów będzie się wiązało z ingerencją w oprawy i tym samym naruszenie ich gwarancji.

Odpowiedź:

1. Zamawiający wymaga deklarację zgodności CE oraz certyfikat ENEC.
2. Rozsyły światła w oprawach dostosowane do oświetlenia ulicznego.
3. Wymagany wskaźnik CRI min od 70.

Pytanie nr 3

Czy jest dopuszczalna organizacja ruchu na mapie z Geoportau czy wystarczy zgłoszenie ?

Odpowiedź:

Opracowanie czasowej zmiany organizacji ruchu należy opracować na aktualnej mapie zasadniczej do celów opiniodawczych. Opracowanie czasowej zmiany organizacji ruchu jest wymagane dla każdej drogi i leży po stronie Wykonawcy.

Na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust.1 otrzymuje brzmienie: *Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 07.10.2022 r.***
- 2) ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. ust.1 otrzymuje brzmienie:
*Oferty należy składać w terminie **do dnia 08.09.2022 r. do godziny 10:00** na zasadach opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.*
- 3) ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. ust.3 otrzymuje brzmienie:
*Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 08.09.2022 r. o godzinie 12:00** za pomocą aplikacji deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.*

Powyższe zmiany treści SWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu