


Jednostka zewnętrzna:
- czynnik chłodniczy: R32
- moc chłodnicza: 5,28 kW
- pobór mocy: 1,63 kW
- moc grzewcza: 5,86 kW
- pobór mocy: 1,58 kW

istniejący pion kanalizacyjny



Jednostka wewnętrzna
podsufitowo-przypodłogowa:

- moc chłodnicza: 5,28 kW
- pobór mocy: 1,63 kW
- moc grzewcza: 5,56 kW
- pobór mocy: 1,58 kW

TEMAT OPRAWIANIA			
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W NISKU			
INWESTOR			
GMINA MIASTO NISKO UL. PLAC WOLNOŚCI 14 37-400 NISKO			
ADRES INWESTYCJI DZIAŁKA NR EWID. 5203 OBRĘB 0001 NISKO JEDN. EWID.181205_4 NISKO			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
PWARCH Sp. z o.o. 37-100 ŁAŃCUT UL. PODWALE 2/2			
BRANŻA SANITARNA		DATA 06.2022	SKALA 1:100
PROJEKTANT- SANITARNA MGR INŻ. JERZY GRAD NR UPR. PDK/0199/POOS/10			PODPIS
SPRAWDZAJĄCY- SANITARNA MGR INŻ. DANIEL KOPEĆ NR UPR. PDK/0126/POOS/07			PODPIS
OPRAWOWANIE MGR INŻ. ALEKSANDRA CHAJEC			PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU		FORMAT RYS.	NR RYS.
RZUT PARTERU-INSTALACJA KLIMATYZACJI		A4	S8