



MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Spółka z o.o. w Nisku

37-400 NISKO, ul. Szklarniowa 1

(0-15) 841 55 65, 841 55 69

e-mail: sekretariat@mzknisko.pl

NIP 865-000-41-59

REGON 830375097

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO

Spółka z o.o. w Nisku

ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko

tel. 15 841 55 65

tel. 15 841 55 69

MZK /..90../ K/2022

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolności 14

37 – 400 Nisko.

dot. **warunków technicznych rozbudowy kanalizacji sanitarnej gminy Nisko.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.08.2022 r. w sprawie wydania warunków technicznych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej celem wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej dla działek nr ewid. 2943, 2944, 2945, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941/1, 2941/2, 2942 zlokalizowanych w miejscowości Nisko, gmina Nisko.

Miejski Zakład Komunalny w Nisku informuje:

1. Celem odprowadzenia ścieków z ww. nieruchomości, należy zaprojektować rozbudowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, mogąym odprowadzać, ścieki z przedmiotowych nieruchomości, do istniejącej kanalizacji PVC 160, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 2931/2 – Nisko.
2. Miejsce włączenia – istniejąca kanalizacja sanitarna PVC 160, istniejąca studzienka systemowa o rzędnych 159,36/157,63.
3. Rozpoczęcie prac zgłosić do MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1.
4. Na 24 h przed zasypaniem roboty zanikowe zgłaszać do odbioru w MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku, telefonicznie nr 500 062 596, w dni robocze, od 07.00 do godz. 15.00.
5. Po zakończeniu prac sporządzić protokoły odbioru na poszczególne etapy robót i przedstawić w MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku.

UWAGA:

Na wykonanie przyłącza opracować odpowiednią dokumentację i na jej podstawie, dokonać zgłoszenia robót w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o.o. w Nisku. Po zakończeniu robót przyłącz kanalizacji sanitarnej należy zainwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno – Kartograficznym, teren robót doprowadzić do stanu pierwotnego i dostarczyć do MZK Nisko arkusz sektora geodezyjnego zawierającego przedmiotowe przyłącze. Sporządzić protokół odbioru technicznego i **zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków.** Warunki niniejsze ważne są dwa lata od daty ich wydania. **Szczegółowe warunki podano na odwrocie.**

**GLÓWNY INŻYNIER
PROKURENT ZARZĄDU**

mgr inż. Tomasz Wasiuta

Rejestr Handlowy
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000109399
Kapitał zakładowy – 8.793.000

Prezes: Dariusz Dul
Prokurenci:
Główny Księgowy Teresa SADEJ
Główny Inżynier Tomasz WASIUTA

Konto bankowe:
PKO BP O/Nisko
Nr 38102049390000060200035063

Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z o.o. w Nisku, ul. Szklarniowa
1, 37-400 Nisko

Szczegółowe warunki dotyczące projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

1. W zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać niżej podanych zasad:

- a) Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z materiałów zgodnych z ustaleniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48.)
2. Wykonane odcinki sieci kanalizacyjnej, na 24 h. przed zasypaniem, należy zgłosić do odbioru w Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o. o. w Nisku, ul. Szklarniowa 1 (na piśmie bądź telefonicznie pod nr telefonu 015- 8415565 wew.29).
3. **Obowiązkiem Inwestora** jest sporządzenie protokołu. Stronami przy sporządzaniu są: Inwestor, Wykonawca i MZK.
4. Odbiorca ścieków nie będzie odpowiadał za niewłaściwe zlokalizowanie i funkcjonowanie urządzeń sanitarnych zainstalowanych na terenie indywidualnych posesji, przewidzianych do korzystania z rozbudowanego systemu kanalizacyjnego także w jego pomieszczeniach ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu terenu (piwnice, garaże, budynki gospodarcze itp.) – w wyżej wymienionych przypadkach mogą wystąpić zalanie ściekami tych pomieszczeń.
5. MZK Nisko informuje że odległość pionowa pomiędzy rewizją na pionie kanalizacyjnym a najbliższą studzienką rewizyjną nie może być mniejsza niż różnica rzędnej poziomu parteru budynku mieszkalnego i rzędnej kinety studzienki, do której odprowadzane są ścieki.
6. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o. o. w Nisku nie ponosi odpowiedzialności za treść pozostawionej do dyspozycji projektanta mapy do celów projektowych, a w szczególności za brak rzędnych wysokościowych terenu inwestycji, kolidującego uzbrojenia podziemnego, rzędnych tego uzbrojenia itp.
7. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej powinien uwzględniać:
 - a. Zapewnienie szczelności przewodów i studni rewizyjnych uniemożliwiającej infiltrację i eksfiltrację wód opadowych, wody gruntowej oraz wykonanie odpowiedniej próby szczelności.
 - b. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci poprzez montaż studni rewizyjnych.
 - c. Układanie przewodów kanalizacyjnych na stabilnym gruncie,
 - d. Właściwe wyprofilowanie kinet i właściwy dobór włączów na studniach pod przewidywane obciążenie,
 - e. Właściwy, zgodny z normą PN-EN 12050-1, dobór przepompowni ścieków, (jeżeli jest wymagana) i sposób jej zasilania w energię elektryczną.

CLÓWNY INŻYNIER
PROKURENT ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wasiuta