

## **Przedmiar robót**

### **Winda osobowa elektryczna przy budynku UGiM Nisko w Nisku**

Budowa: **Budowa windy osobowej przy budynku Gminy i Miasta Nisko, wraz z przebudową wejścia do budynku od strony południowej.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Wewnętrzna instalacja elektryczna**

Lokalizacja: **Budynek UGiM Nisko Pl. Wolności 14**

Inwestor: **Gmina i Miasto Nisko Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko**

Jednostka opracowująca kosztorys: **SIGMA-instalacje Kopciuch Antoni Stalowa Wola ul.KEN 3/27**

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Winda osobowa elektryczna przy budynku UGiM Nisko w Nisku</b>		
1	Element	<b>Linie zasilające windę osobową 2-przystankową</b>		
1.1	KNNR 5/1207/4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	10
1.2	KNNR 5/111/7	Kanały instalacyjne z PVC, listwa przegrodowa	m	10
1.3	KNNR 5/103/1 (1)	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi`16- instal.telefon.	m	50
1.4	KNNR 5/1209/2 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebiccia do 30`cm, Fi`25`mm	otwór	6
1.5	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50`mm	m	50
1.6	KNNR 5/203/2	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDYżo 5x10mm2	m	15
1.7	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDYżo 5x4`mm2	m	43
1.8	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, YDY x1,5mm2	m	43
1.9	KNNR 5/212/1	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, YnTKSY 2x2x0,5	m	70
1.10	KNNRS 5/203/1	Montaż wkładek bezp. 35A	szt	3
1.11	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy S203C20A	szt	1
1.12	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, lampki sygnał. E	szt	3
1.13	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy E93/2A	szt	3
1.14	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik róż.-prąd z członem nadprąd. Ds951B10A,30mA	szt	1
1.15	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy S203C20A	szt	1
1.16	KNNR 5/407/4 (1)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik 3-biegunowy FR100	szt	1
1.17	KNNR 5/407/4 (1)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, ochronnik przepięć kl.C	szt	3
1.18	KNNR 5/602/4	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, bednarka FeZn 25x4	m	10
1.19	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6`m, grunt kategorii III	m	20
1.20	KNP 1813/1348/1	Badanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100m	kpl	1
1.21	KNP 1813/1346/6	Sprawdzenie urządzeń do kontroli rezystancji izolacji	kpl	4
1.22	KNP 1813/1346/4	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu	szt	1
1.23	KNP 1813/1346/5	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar tego samego obwodu	szt	3