



istn. linia WLZ

1. Istniejącą tablicę TB rozbudować zgodnie ze schematem instalacji.
2. Istniejące odbiory pozostawić bez zmian.
3. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z przeznaczeniem.
4. Standard proj. instalacji dostosować do instalacji w pozostałej części obiektu.
5. Układ pracy sieci: TNS.
6. Klasa reakcji na ogień zastosowanych kabli i przewodów Eca.
7. Sprawdzić stan istn. uziomu. W przypadku nieuzyskania normatywnej wartości rezystancji należy wykonać poprawki poprzez zastosowanie uziomów szpiłkowych.

E3

maj
2025