

Aktualizacji w granicach zakreślonej lokalizacji dokonała
firma „Geo-Metr” s.c. dn. 08.07.2011

OSTA UPRAWNIONY
Leszek Sroczynski
dla GP 18 Nr 1443
Zawód: INŻYNIER
Piec instalacji 3 Maja 9

- UWAGI:
1. Proj. słupy L-1 - L4 stalowe lub aluminiowe o wysokości 6 m od strony drogi wysięgnik 2 m nad słup dla przyjęcia od istn. Słupa nr 10, dla opcw. wysięgnika jednociermiste.
 2. Opcw. na stalohalogenowe 70 W w I lub II klasie odc. IP min. 54, montować na wysięgnikach, słupy bezpodstawki o zakopane w gruncie.
 3. Opcw. na stalohalogenowe 70 W w I lub II klasie odc. IP min. 54, montować na wysięgnikach, bezpodstawki o zakopane w gruncie.
 4. Opcw. zasilic przewodem 2(3) x LY d7.50 V 2,5 mm² lub YDY 7.50 V 2(3) x 2,5 mm².
 5. Wędnicie z kablem w rowie kablowym ukladac beczarkę Fe/Zn 25 x 4.
 6. Proj. dktowace kable wykonać jako YAKXS 4 x 25 mm². (długości podane na rysunku uwzględnić zagnasy eksploatacyjne - 40% i związane z wprowadzeniem kabli do słupów - 2 m)

proj. kabel YAKXS 4x25 mm² d. 16m (row. 27 m + 4m słupy)

w tym w rowie ochronnej DVK 80 na d. 24 m

proj. słup stalowy stylizowany z wysięgnikiem jednociermistem z oprawą metalohalogenową 70W

proj. kabel YAKXS 4x25 mm² d. 16m (row. 16 m + 4m słupy)

proj. słup stalowy stylizowany z wysięgnikiem jednociermistem z oprawą metalohalogenową 70W

proj. GYO 0,005 x 1 szt. R< 10 omów


proj. AsXSn 2 x 16 mm² d. 20 m + 8m, napięcie 15 MPa

proj. słup stalowy stylizowany z wysięgnikiem 2 m nad słup i hakem dla przewodu zasilającego oraz z wysięgnikiem jednociermistem z oprawą metalohalogenową 70W

proj. słup stalowy stylizowany z wysięgnikiem jednociermistem z oprawą metalohalogenową 70W

ZŁĄCZE W SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM

PODLĄCZENIE PROJ. OPRAW I KLASA OCHRONNOŚCI DO LINII KABLOWEJ



STAROSTA KOZIENICKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

W obszarze oznaczonym linią...
dokonano aktualizacji treści mapy...
zasiadniczej. Dokumenty z pomiaru...
uzupełniającego przyjęto do zasobu...
w dniu 27.11.2011...
i zaewidencjonowano pod nazwą...
Niniejsza mapa może służyć do celów...
projekt. Projektowane obiekty...
budowane wymagające pozwolenia...
na budowę podlegają wytyczeniu...
i inwentaryzacji powyższych przez...
jednostki uprawnione do wykonywania...
27.11.2011...
z up. Starosty

KIEROWNIK Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Jan Michalak